



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 13 mars 2017

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : AC. 2017 62

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
BP 20317 60000 BEAUVAIS cedex

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Andeville, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 38 Points d'Eau Incendie dont un indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Colonel hc Luc CORACK

## Défense Incendie commune d'ANDEVILLE

60012

ANDEVILLE

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allm.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	ANGLE RUE DE NOAILLES ET RUE DE MERU	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
2	P100	RUE JEAN JAURES A COTE DU N°7	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	P100	RUE DE LA PAIX FACE AU N°9	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
4	P100	RUE DU DOCTEUR NASSIF A COTE DU N°13	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
5	P100	RUE DES 17 MARTYRS A COTE DU N°111	250	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
6	P100	ANGLE RUE DES BOULEAUX ETRUE DES BOIS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
7	P100	14 RUE DES CHAMPS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
8	P100	RUE DES 17 MARTYRS A COTE DU N°67	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
9	P100	RUE JEAN JAURES PLACE DE LA REPUBLIQUE A COTE DE LA MAIRIE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RUE GEORGES PETIT A COTE DU N°1	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	P100	RUE JEAN JAURES A COTE DU N°25	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
12	P100	RUE PASTEUR FACE AU N°7	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
13	P100	RUE DES 17 MARTYRS A COTE DU N°30	250	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	RUE DES 17 MARTYRS A COTE DU N°47	200	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Ouverture point de eau impossible	indisponible du à un véhicule rentré dedans
15	P100	RUE MEURGE DANS L'ANGLE A COTE DU N°25	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Défense Incendie commune d'ANDEVILLE

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allm.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	P100	RUE DES PRIMEVERES A COTE DU N°22	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
17	P100	RUE DES CHAMPS	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
18	P100	RUE DE BOULAINNE FACE AU N°9	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
19	P100	angle rue montfontaine et rue des sports	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
20	P100	RUE GEORGES PERRICHON	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
21	P100	RUE DE L ABBE GUEULE FACE AU N°15	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
22	P100	RUE MARCHAND HEBERT FACE AU N°20	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
23	P100	RUE BERTHELOT A COTE DU N°19	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
24	P100	RUE DES ROUGES GORGES A COTE DU N°18	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
25	P100	RUE DES ROSIERS A COTE DU N°24	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
26	P100	RUE DE NOAILLES	060	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
27	P100	RUE DU PUIT FACE AU N°9	250	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
28	P100	RUE DU PUIT FACE AU N°6	250	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
29	P100	RUE DE NOAILLES A COTE DU ROND POINT	250	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
30	P100	RUE DU DOCTEUR NASSIF FACE AU N°62	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
31	P100	IMPASSE DU DOCTEUR NASSIF/rue du dc nassif face au num5	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
32	P100	RUE DE BOULAINNE A COTE DU N°35	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service
* Anomalie	✗	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie
* Accès	✗	-Non autorisée	✓	-Autorisée
* Signalisation	✗	-Problématique	✓	-Sans problème
	✗		✗	-Non conforme en service

## Défense Incendie commune d'ANDEVILLE

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation
- X -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
33	P100	ANGLE RUE DES BOULEAUX ET RUE DES BLEUETS	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
34	P100	RUE MARGOTS DAINS	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
35	P100	RUE DES ECOLES FACE AU N°45	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
36	P100	RUE DU PUIITS(AU BOUT DE LA RUE DIRECTION LABOISSIERE)	250	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
37	P100	angle rue des bois / impasse fleurie	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
38	P100	rue de l'abbé gueule face au num 28	150	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		