Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

ARRIVEE
-9 JUIN 2017
D.D.T SAUE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 31 mai 2017

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2017 162

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme, commune de Rouville
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rouville, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieur Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Colonel hc Luc **CORACK**

Défense Incendie commune de ROUVILLE

60552 ROUVILLE

Hydrants

Légende * Etat * Anomalie * Accès * Signalisation — ✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique — ✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème — ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE DELORME FACE AU N°3	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
2	P100	RUE DELORME FACE AU N° 15	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	PI80	RUE DELORME FACE AU N° 31	080	070	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI	
4	P100	CHEMIN DE BOISSY	080	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
5	P100	CHEMINDU TOUR DE VILLE	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
6	P100	CHEMIN DE LA FOLIE	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

PENA

Légende * Etat * Anomalie * Accès * Signalisation — ✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique — ✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème — ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
7	CITE	HAUT DE ROUVILLE VERS LE CHATEAU		✓	✗	✓	✓	ATTENTION MISE EN ASPIRATION AVEC LE FDGP DIFFICILE A CAUSE DE LA HAUTEUR	