


PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 17 décembre 2018

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : AC. 2018 378

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

**OBJET** : Révision Plan Local d'Urbanisme, commune de Saint-Maximin  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Maximin, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.


La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 76 Points d'Eau Incendie dont deux sont indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours



Contrôleur général Luc CORACK

## Défense Incendie de la Commune de Saint-Maximin

60589

SAINT MAXIMIN

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

X

- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

✓

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

✗

- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RUE LOUIS ST JUST A LA STATION DE LAVAGE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
2	P100	RUE LOUIS ST JUST PARKING BOWLING	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	P100	RUE LOUIS ST JUST ENTREE BOWLING	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
4	P100	RUE LOUIS ST JUST A HAUTEUR DU KFC	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
5	P100	RUE LOUIS ST JUST TRANSFORMATEUR "agneau"	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
6	P100	RUE DE LA LIBERTE HAUTEUR DARTY	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	
7	P100	RUE DES MONTAGNARDS ENTRE LE ROND POINT ET LA STATION SERVICE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
8	P100	RUE DES MONTAGNARDS FACE ETS BOULANGER	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
9	P100	RUE DES MONTAGNARDS A HAUTEUR DE JOUETLAND	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
10	P100	RUE DE LA REVOLUTION FRANCAISE A HAUTEUR METRO	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	P100	RUE OLYMPE DE GOUGES HAUTEUR BASSIN EAUX PLUVIALES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
12	P100	RUE OLYMPE DE GOUGES ENTRE BUT ET FLY	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		difficulte a manoeuvrer
13	P100	RUE DE LA BASTILLE HAUTEUR CONFORMAMA	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	RUE DE LA BASTILLE HAUTEUR ENTREE RESERVE CORA	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
15	P100	RUE CLAIRE LACOMBE HAUTEUR LOXAM	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

## Défense incendie de la Commune de Saint-Maximin

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✘ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
16	P100	RUE CLAIRE LACOMBE HAUTEUR OISE PROTECTION	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		difficulté a manoeuvrer
17	P100	RUE CLAIRE LACOMBE DERRIERE CULTURA	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
18	P100	CD 162 HAUTEUR TRANSFORMATEUR EDF	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
21	B100	RUE BENOIT FRANCHON ANGLE RUE GALILÉE	100	100	✓	✓	✓	✓		
25	P100	RUE PAUL LANGEVIN ANGLE RUE GALILÉE	100	100/2x07 0	✘	✘	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible	
26	P100	RUE ALBERT EINSTEIN	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
27	P100	RUE DE GALILÉE ZAET PROLONGÉE FACE A LA	100	100/2x07 0	✘	✘	✓	✓	Plus de poteux	
28	P100	PONT DE SAINT LEU	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		PREVENIU PAR LA LYONNAISE DES EAUX SUITE AU FROID
29	P100	CD 44 HAUTEUR ETS OUACHEE CORPECHOT	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
30	P100	CD162 HAUTEUR ELEVAGE DE CHIENS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
31	P100	CD162 ANGLE RUE DU VIEUX MOULIN	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
33	P100	CD162 ANGLE RUE GEORGES BRASSENS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
34	P100	CD162 ANGLE IMPASSE DES HAIES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
35	B100	1 RUE DU JEU D'ARC	100	100	✓	✓	✓	✓		
36	P100	5 RUE PIERRE DEWAELE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
37	P100	RUE LUCIEN DUBOIS HAUTEUR DU STADE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
38	P100	17 RUE MARCEL CACHIN	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

## Défense Incendie de la Commune de Saint-Maximin

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
39	P100	GYMNASSE MUNICIPAL	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
40	P100	RUE GERARD PHILIPPE BATIMENT GOUGE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
41	P100	RUE GERARD PHILIPPE BATIMENT MASSETTE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
42	P100	RUE GERARD PHILIPPE BATIMENT TAILLAND	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
43	P100	FACE AU 35 RUE DES FONTAINES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
45	P100	8 RUE DU DOCTEUR DEMILLER	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
46	P100	RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		mur d habitation genant la manœuvre de l hydrant
47	P100	2 RUE AMBROISE CROIZAT	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
48	P100	IMPASSE DANIEL LESOBRE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		Fuite sur poteau constatée par la lyonnaise. remis en service le 15/02/17 par la lyonnaise des eaux suite à remplacement de la potence de manœuvre
49	P100	IMPASSE JEAN MOULIN	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
51	P100	RUE JEAN JAURES FACE IMPASSE PARRAIN	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		poteau edf genant
53	P100	RUE DU FOUR A CHAUX HAUTEUR DES JARDINS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
55	P100	RUE DE LA MARSEILLAISE VERS GARAGE SEAT	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
57	P100	RUE BENOIT FRANCHON (A COTE DES Ets AIT )	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
58	P100	RUE JEAN JAURES ANGLE PLACE DU 08 MAI 1945	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
59	P070	RUE LUCIEN DUBOIS HAMEAU DE LA GRANDE FOLIE PRES, DE LA RN 16	080	070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	

## Défense Incendie de la Commune de Saint-Maximin

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
60	P100	IMPASSE DUBOIS HAUTEUR INSTITUT PSYCHO-PEDAGOGI, QUE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
61	P100	CD N°162 A HAUTEUR DE METRO	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
62	P100	RUE DE L'EGALITE DEVANT MAGASIN CULTURA	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
63	P100	RUE DU JEU DE PAUME ANGLE RUE DE VALMY	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
64	P100	RUE DE VALMY ANGLE RUE DES DROITS DE L'HOMME	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
65	P100	RUE DES DROITS DE L'HOMME ENTRE GARAGE FIAT ET ST MACLOU	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
66	P100	ANGLE RUE PABLO PICASSO ET PIERRE DEWAELE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
69	P100	CD 162 HAUTEUR ETS SUEZ	100	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
70	P100	6 RUE PIERRE BRUIET	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
71	P100	2 RUE JEAN JAURES	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✓ -Non autorisée
- ✓ -Problématique
- ✓ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

## PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
72	RES	CARREFOUR DU VERBOIS		✓	✓	✓	✓		

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- ✓ -Non autorisée
- ✓ -Problématique
- ✓ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- ✗ -Autorisée
- ✗ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

## Défense Incendie de la Commune de Saint-Maximin

## Hydrants

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
73	P100	RUE DU JEU D'ARC ANGLE RUE GEORGES BRASSENS	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
74	P100	HAUTEUR DU 12 RUE GAGARINE	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
75	P100	HAUTEUR ENTREPRISE TRUFFAUD	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
76	P100	CD 162 HAUTEUR ENTREPRISE SPAT	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
77	P100	RUE GERMAINE TILLON (FACE BAT. A) LOTISSEMENT VIEUX MOULIN 2	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
78	P100	RUE LEON BOUFLLET ANGLE RUE GERMAINE TILLON (FACE AU 31) LOTISSEMENT VIEUX MOULIN 2	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
79	P100	FERME DES HAIES FACE ENTREE LEP	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
80	P100	FACE AU 4 RUE LEON BOUFLLET LOTISSEMENT VIEUX MOULIN 2	100	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
81	P100	AVENUE DE LA PAIX, FACE SORTIE LIVRAISON CASTORAMA	200	100/2x07 0	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
82	P100	ANGLE AVENUE DE LA PAIX ET RUE DE L'AMITIE	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
83	P100	AVENUE DE LA PAIX, DERRIERE CONCESSIONNAIRE VOLKSWAGEN	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
84	P100	AVENUE DE LA PAIX ANGLE RUE DE LA SOLIDARITE	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
85	P100	AVENUE DE LA PAIX ANGLE RUE DU SUFFRAGE UNIVERSEL, ENTREE CASTORAMA	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
86	P100	CD 162 ANGLE RUE DU SUFFRAGE UNIVERSEL	200	100/2x07 0	✓	✓	✓	✓		
87	B100	Angle rue jaurès et rue du 11 Novembre, Trottoir de gauche après le pont des morts	200	100	✓	✗	✓	✓	Peinture PEI dégradée	

## Défense Incendie de la Commune de Saint-Maximin

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
88	P100	chemin de la pierre taillée, proche mur escalade	150	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	Poteau fermé sous tampon, pour futur lotissement	
89	P100	chemin de la pierre taillée, coté habitation	150	070/2x10 0	✓	✗	✓	✓	Poteau fermé sous tampon, pour futur lotissement	

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation

✗ -Indisponible  
✗ -Avec anomalies  
✗ -Non autorisée  
✗ -Problématique

✓ -En service  
✓ -Sans anomalie  
✓ -Autorisée  
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service