



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 30 avril 2019

Affaire suivie par : M. le Lieutenant Antoine COPPIN

Réf. : AC. 2019 136

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la Commune de PORCHEUX
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Porcheux, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 18 Points d'Eau Incendie,

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc CORACK

- Légende
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Accès
 - * Signalisation
 - X** -Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique
 - X** -En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 - X** -Non conforme en service

29/04/2019

COMMUNE DE PORCHEUX

Implantation	N° Insee	Nom Commune	N° PEI	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit à 1 bar	Débit à 0,8 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Réa / rés	Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60510	PORCHEUX	1	P100	✓	✓	✓	✓	Rue St Nicolas. A côté de l'Eglise	5,0	3,6	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	2	P100	✓	✓	✓	✓	45 rue St Nicolas	5,5	4,0	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	3	P100	✓	✓	✓	✓	17 rue St Nicolas					150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	4	P100	✓	✓	✓	✓	Rue du four à chaux	4,5	3,0	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	5	P100	✓	✓	✓	✓	19 rue du petit boissy	4,0	3,0	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	6	P100	✓	✓	✓	✓	39 rue du petit Boissy	3,5	2,5	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	7	P100	✓	✓	✓	✓	à côté du 2 rue du moulin	4,5	3,8	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	8	P100	✓	✓	✓	✓	Rue des éperons	4,5	3,0	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	9	P100	✓	✓	✓	✓	Le Saussay	2,5	1,9	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	10	P100	✓	✓	✓	✓	Le Saussay	2,2	1,5	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	11	P100	✓	✓	✓	✓	44 rue du Petit Boissy	3,0	2,5	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	12	P100	✓	✓	✓	✓	Dechetterie	7,5	3,3	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	13	P100	✓	✓	✓	✓	Le Saussay	2,7	2,0	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	14	P100	✓	✓	✓	✓	sortie de Porcheux / Station	8,2	7,0	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	15	P100	✓	✓	✓	✓	26 rue de l'Eguillon	5,8	4,5	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	16	P100	✓	✓	✓	✓	6 rue de l'Eguillon	5,0	4,0	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	17	P100	✓	✓	✓	✓	lotissement rue Saint Nicolas	5,0	3,5	60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

COMMUNE DE PORCHEUX

29/04/2019

- Légende
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Accès
 - * Signalisation
 -  -Inaccessible
 -  -Avec anomalies
 -  -Sans anomalies
 -  -Inadmissible
 -  -Sans problème
 -  -En service
 -  -Avec anomalies
 -  -Sans anomalies
 -  -Inadmissible
 -  -Sans problème
 -  -En service
 -  -Avec anomalies
 -  -Sans anomalies
 -  -Inadmissible
 -  -Sans problème

Implantation	N° Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A o	A c	S i	S g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Réa / rés	Débit réalim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60510	PORCHEUX	18	P100	✓	✓	✓	✓	✓	résidence Saint Nicolas Rue Chopare	4,5	3.5	60		150	100/2x07 0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60510	PORCHEUX	19	MARE	✓	✓	✓	✓	✓	RD 981 Le Saussey							120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				