



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

Handwritten signature

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision


Chemin Sans Terre – BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393

Fax : 03 44 06 21 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Beauvais, le 23 janvier 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2013.33

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Elaboration de la Carte Communale de la commune de :BITRY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de la Carte Communale de la commune de Bitry, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 6 points d'eau :

- 6 PI de 100 mm dont 1 au débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration de la carte communale.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense incendie de la commune Bitry

60072

BITRY

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									* Etat	* Anomalie	
00001	P100	5, Rue Candor	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00002	P100	20, Rue de Vieux Moulin	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00003	P100	35, Rue de Vieux Moulin	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00004	P100	Ferme Garnet	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Non conforme : pression < à 0,6 bar
00005	P100	13, Rue St Sulpice	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00006	P100	9, Rue Lombardy	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 - Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique

✓ En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème

✗ - Non conforme
 en service