Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

ARRIVEE
16 JAN. 2020
D.D.T SAUE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 9 janvier 2020

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2020 17

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de Eragny-sur-Epte
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Eragny-sur-Epte, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 14 Points d'Eau Incendie, dont un est indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieur Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc **CORACK**

09/01/2020

COMMUNE d'ERAGNY SUR EPTE

60211 ERAGNY SUR EPTE

Légende
* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
i -Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	RD 915 ZAC de la Haute Borne avant rond point sortie Gisors	150	100/2x070	✗	i	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible Manque 1 bouchon de 70	
2	P100	rond point RD 915 / RD 22	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	P100	RD 915 8 hameau Saint Charles Cité Saint Charles	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
4	P100	8 rue Camille Pissaro	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
5	P100	Place Boutigny Mairie	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
6	P100	74/82 rue Camille Pissaro impasse du centre	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
7	P100	10 rue de Gagny	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
8	P100	Impasse du Marais angle rue Camille Pissaro	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
9	P100	104 rue Camille Pissaro sortie Eragny sur Epte direction Sérifontaine	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
10	P100	Rue de la Cavée Angle Rue des Petites Vignes	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
11	P100	49/51 rue Michelet	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
12	P100	33 rue Michelet	150	100/2x070	✓	i	✓	✓	Végétation génante	
13	P100	17 rue Michelet	150	100/2x070	✓	i	✓	✓	Végétation génante Manque 1 bouchon de 70	
14	P100	Lotissement le Clos de l'Epte à droite au feu tricolore, à l'entrée d'Eragny sur Epte (sens Gisors/Sérifontaine)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		