



Tél : 03.44.76.84.84
Fax : 03.44.75.03.85
mairie-de-pimprez@wanadoo.fr

DEPARTEMENT DE L'OISE
ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE
CANTON DE THOUROTTE
MAIRIE DE PIMPRESZ

Rue de l'Eglise
60170

*Remis en main propre
le 31/10*

**Monsieur le Commissaire
Enquêteur du CSNE
Monsieur LIGNIER**

Pimprez, le 30 Octobre 2020

**ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE
D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
CANAL SEINE NORD EUROPE – SECTEUR 1**

Le conseil municipal de PIMPRESZ souhaite faire connaître au Commissaire Enquêteur les différents points qui inquiètent la municipalité sur la construction du CSNE et ses impacts sur le territoire.

Point n°1 : Aux Arcs un dépôt de terre d'environ 900 000m³ est prévu. Nous rappelons que de part et d'autre de la Rue des Arcs, dans notre PLU, cette zone est classée 2Auh, donc à urbaniser. Nous souhaitons conserver cette zone comme telle. Cette parcelle de stockage aux Arcs, est en limite des maisons de la Rue du Moulin. Nous sommes inquiets de ce dépôt de terre juste derrière les habitations, le niveau avec ce dépôt serait surélevé de 5 mètres en moyenne. Les nuisances liées à ces travaux seront très importantes pour les riverains de la Rue du Moulin. Nous rappelons également que la Rue des Arcs et la Rue Barski qui délimitent en partie les Arcs, sont interdites à la circulation des poids lourds.

Point n°2 : Pour le quai de PIMPRESZ, le raccordement de celui-ci sur une route communale (Rue Barski) est dans l'état inconcevable au vu des remarques précédentes.

Point n°3 : Nous avons constaté sur vos plans, que les parcelles de la « Grande Pièce », en face de l'usine PASTACORP, sont hachurées ; ce qui laisse penser qu'elles ont vocation pour le CSNE à recevoir un dépôt de terre.

Il y a 10ha qui sont la propriété de la commune de PIMPRESZ ; Nous n'avons jamais eu connaissance de ce dépôt de terre (permanent ou provisoire). Ce point sera à éclaircir.

Point n°4 : Entre le village de PIMPRESZ et le CSNE, une zone avec une marre et des annexes hydrauliques nous inquiète. Nous serions, sous certaines conditions climatiques, envahis par des moustiques et autres, aux portes de nos maisons. Qui aura la charge et l'entretien de cet espace ? et pour combien de temps ? Est-il le plus approprié pour recevoir ces dispositions ?

Point n°5 : Toujours en face de notre village, l'Oise sera rescindée et deux déversoirs sont prévus sur le CSNE pour s'évacuer dans l'Oise. Les quantités d'eau reçue en amont dans le canal nous laissent penser que ces ouvrages (déversoirs) soient très sollicités dans leurs utilisations et leur fonctionnalité. Nous devons avoir la garantie de la stabilisation des berges de l'Oise à ce niveau car elles vont recevoir l'excédent du CSNE.

Le rescindement de l'Oise modifie les limites de territoire.


Point n°6 : Nous demandons également que les deux syphons qui vont recevoir le rû du Moulin et le Rû du Lannois (deux affluents de l'Oise) soient entretenus et nettoyés fréquemment afin de garantir leurs fonctions.

Pour le fossé du Mortoir qui se jette dans le contre-fossé du canal, nous portons les mêmes recommandations< ;

Point n°7 : Le comblement des gravières de PIMPRESZ pour rendre cet espace en zone humide, nous amène à savoir comment elle sera entretenue et si cette zone restera la propriété du CSNE.

De plus, dans cette zone un chemin agricole doit être réalisé pour accéder aux parcelles des Prés ; la municipalité souhaite être concertée pour cette réalisation.

Point n°8 : Nous nous interrogeons sur la localisation des bases de vie dédiées à la construction du Canal. Ces structures génèrent beaucoup de circulation ; les rues de notre village sont déjà très sollicitées.



Le Maire
Pascal LEFEVRE