

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

PC 060 67020 T 009

DEPOSE LE 10/04/2020

PIECES COMPLEMENTAIRES (n°2)

2021/01/08

BATIMENT D'ACTIVITES LOGISTIQUES

PARC ALATA II
Avenue du Parc Alata
Commune de Verneuil-En-Halatte
Département de l'Oise (60550)

DEMANDEUR

GAMMALOG

64, Avenue du Maréchal Joffre
Chantilly 60500

NOTICE DE PRESENTATION.

Dans le cadre de l'instruction du dossier par les services dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale la DREAL a demandée des compléments de mentions à porter sur les plans.

Il ainsi demandé :

- Porter la mention de la nature et du volume de la cuve dédiée à la défense incendie (1320 m3).
- Porter la mention de la nature et du volume de la cuve de l'installation sprinkler (661m3).
- Porter mention sur le réseau de rejet des eaux pluviales en sortie du bassin de tamponnement et infiltration vers le réseau public mis en œuvre en cas d'évènement exceptionnel par déclenchement d'une pompe de relevage. Le bassin est dimensionné pour gérer à la parcelle un évènement pluvieux de type centennale cette pompe de relevage n'est pas actionnée en régime normal de fonctionnement du site.

LISTE DES PIECES COMPLEMENTAIRES SUBSTITUEES.

- PC2 VRD - PLAN DE MASSE, VOIRIES et RESEAUX (plan substitutif)
- ANX 01 – PLAN DE SECURITE INCENDIE (plan substitutif)