



PREFET DE L'OISE

SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS  
Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé  
BP 20879  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel : 03 44 84 20 00  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Affaire suivie par : M. Le Lieutenant Antoine COPPIN  
Numéro dossier SDIS : SE 584 1 0066  
Ref : AC 2019 - 267

Tillé, le 26 août 2019

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

DDT de l'Oise  
40 rue Jean Racine  
BP 317  
60021 Beauvais Cedex

**OBJET** : Prévention et Sécurité : Commune de SAINT LEU D'ESSERENT  
SAS DU TONNERRE

**REFER** : Votre transmission en date du 02 août 2019  
Reçue le 05 août 2019  
Dossier n° PC 060 584 19 T 0008

Par transmission visée en référence, il m'a été communiqué pour avis le dossier relatif à la société SAS DU TONNERRE située, lieu-dit « La Fosse au Tonnerre » à SAINT LEU D'ESSERENT pour la création d'une unité de méthanisation.

**DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :**

- Le projet consiste en la construction d'une unité de méthanisation agricole :
- Un bâtiment de remisage à matériel 15x20m ;
  - Un local de pont bascule 4.80x12m ;
  - Un local HTA 5x2,40m ;
  - Un container « épurateur » 2.40x12m ;
  - Un container « chaudière » 2.40x2.6m ;
  - Silos pour le stockage d'intrants 100x80m ;
  - Un local pompe 5x10m ;
  - Deux fosses digesteurs rayon 11.5m et hauteur paroi 6m ;
  - Une fosse post digesteur rayon 15m et hauteur paroi 6m ;
  - Une fosse de stockage digestat rayon 16m et hauteur de la paroi 8m ;
  - Une réserve incendie de 1200 m<sup>3</sup> ;
  - Un bassin de rétention non étanche 753 m<sup>3</sup> ;
  - Un bassin de confinement étanche 120 m<sup>3</sup>.

**ELEMENTS DE SECURITE :**

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par une réserve d'eau incendie de 120 m<sup>3</sup>, située à l'intérieur du site.