

PREFET DE L'OISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 846 20 81
Fax : 03 44 84 20.02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 6 mai 2019

Affaire suivie par : M. le Lcl Lalouette
Réf. : SL.SL.2019-148
SE 509 I 0071

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur de la Société TERBIS
943 rue Louis Pasteur
60 700 PONT STE MAXENCE

OBJET : Dossier de demande d'une aire de pompage.
Commune de PONT SAINTE MAXENCE
Société TERBIS

REFER : Votre transmission en date du 3 mai 2019

Par transmission visée en référence, il m'a été communiqué pour examen et avis le dossier de demande d'une aire de pompage le long de l'Oise sur le chemin de halage concernant la défense extérieure contre l'incendie de la société TERBIS situé au 943 rue Pasteur à Pont Ste Maxence.

Ce dossier fait suite à une demande d'autorisation environnementale déposée en 2018 ou il avait été demandé l'aménagement d'une aire d'aspiration. Après examen de votre plan (page 8) concernant la surface de l'aire d'aspiration (4m x 8m) qui correspond à ce que nous préconisons dans notre Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI), j'émetts un avis favorable à sa réalisation.

Néanmoins, compte tenu de la dénivelée, il faudra installer à demeure une colonne fixe d'aspiration de diamètre de 100mn. Vous trouverez les renseignements techniques de cette installation dans notre RDDECI téléchargeable sur notre site internet : SDIS60-Espace Prévision.

Le Groupement Prévision se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile.

Le Directeur Départemental



Contrôleur général Luc **CORACK**