

Numéro	Type	État	Adresse	Contrôle technique	Débit à 1 bar (m3/h)	Volume (m3)
00001	PI de 65/2/40	Non conforme	11 rue principale	22/07/2021	24,00	
00002	PI de 65/2/40	Non conforme	21 rue principale	22/07/2021	28,00	
00003	PI de 100 mm	En service	Face au 37 rue principale	22/07/2021	30,00	
00004	PI de 100 mm	En service	54 rue principale	22/07/2021	33,00	
00005	Mare	En service	11 rue principale			120
00006	Citerne	En service	Rue principale et angle du chemin de la grande haie			60
00007	Réserve	En service	Angle Route de Canny/Matz et CD 41			200