



- - - - - Biogaz  
PEHD DN200 - 3% de pente - Départ -0.80 TF
- - - - - Retour biogaz non conforme  
PEHD DN100 - Départ -0.80 TF
- - - - - Biométhane (canalisation à charge du lot épurateur)  
A voir avec le lot épurateur - Départ -0.80 TF

PLAN DE PRINCIPE NON VALABLE POUR EXECUTION

<b>BUREAU D'ETUDES INTERNE :</b> SOCIETE NOUVELLE AES DANA 3 rue du Bourgelat 62223 St Laurent Blangy Tél : 03.66.99.00.80 Fax : 03.21.50.82.29		OISE AU VERT CHAMBLY		PLAN RESEAU GAZ		Dessin : JG Responsable affaire : CP Date : 18/05/2022									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>indice</th> <th>date</th> <th>dessinateur</th> <th>MODIFICATIONS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>19/05/2022</td> <td>JG</td> <td>Création de plan</td> </tr> </tbody> </table>		indice	date	dessinateur	MODIFICATIONS	A	19/05/2022	JG	Création de plan	ECHELLES: ..    FORMAT: A3		N° AFFAIRE : EN0000    N° PLAN : EN0000-00	
indice	date	dessinateur	MODIFICATIONS												
A	19/05/2022	JG	Création de plan												
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE AES DANA IL NE PEUT ETRE NI COPIE NI UTILISE SANS SON AUTORISATION															