

**Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9**  
Edition 06.2020

**Incendie du bâtiment de production**

Critères	Coefficients	Coefficients retenus		Commentaires
		Activité	Stockage	
<b>Hauteur de stockage</b> <sup>(1) (2) (3)</sup>				
- Jusqu'à 3 m	0	<b>0</b>	<b>+0,1</b>	2060 m <sup>2</sup> au total pour le bâtiment de production dont 149 m <sup>2</sup> de locaux techniques et 100 m <sup>2</sup> de stockages Hauteur de stockage maximale : 6,3 m
- Jusqu'à 8 m	+0,1			
- Jusqu'à 12 m	+0,2			
- Jusqu'à 30 m	+0,5			
- Jusqu'à 40 m	+0,7			
- Au delà 40 m	+0,8			
<b>Type de construction</b> <sup>(4)</sup>				
- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 60	-0,1	<b>+0,1</b>	<b>+0,1</b>	< 30 min
- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 30	0			
- Résistance mécanique de l'ossature < R 30	+0,1			
<b>Matériaux aggravants</b> <sup>(5)</sup>				
Présence d'au moins un matériau aggravant	+0,1	<b>+0,1</b>	<b>+0,1</b>	Présence de porte en bois et de plaque en bois en façade
<b>Types d'interventions internes</b>				
- Accueil 24h/24 ( présence permanente à l'entrée)	-0,1	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	DAI est prévu
- DAI (détection automatique incendie) généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes d'appel <sup>(6)</sup>	-0,1			
- Service sécurité incendie ou équipe de seconde intervention avec moyens appropriés en mesure d'intervenir 24h/24 <sup>(7)</sup>	-0,3			
<b>Σ Coefficients</b>		+0,1	+0,2	
<b>1 + Σ Coefficients</b>		+1,1	+1,2	
<b>Surface de référence : S en m<sup>2</sup> <sup>(8)</sup></b>		<b>1 960</b>	<b>100</b>	100 m <sup>2</sup> de stockage au sein du bâtiment de production
<b>Qi = 30 x S x (1+ Σcoefficients) / 500 <sup>(9)</sup></b>		129,36	7,2	
<b>Catégorie de risque <sup>(10)</sup> (voir annexe 1 du document D9)</b>		2	2	
<b>Risque faible 0</b>	<b>QRF = Qi x 0,5 (m3/h)</b>	194,04	10,8	Fascicule A 03 (Ateliers spéciaux de peinture et/ou vernis Utilisation de peintures inflammables ou combustibles (dont le point éclair est inférieur à 93 °C) Absence de contenant > 1 m3 de liquide inflammable
<b>Risque 1</b>	<b>Q1 = Qi x 1 (m3/h)</b>			
<b>Risque 2</b>	<b>Q2 = Qi x 1,5 (m3/h)</b>			
<b>Risque 3</b>	<b>Q3 = Qi x 2 (m3/h)</b>			
<b>Risque protégé par une installation d'extinction automatique à eau <sup>(11)</sup> : QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2</b>		non	non	
<b>Débit calculé en m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Qcalculé =</b>	194,04	10,8	
<b>Débit total calculé en m<sup>3</sup>/h <sup>(12)</sup></b>	<b>ΣQcalculé =</b>	204,84		
<b>Débit requis en m<sup>3</sup>/h <sup>(13) (14) (15)</sup></b> <b>(multiple de 30 m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>Qrequis =</b>	<b>210</b>		

<b>Volume d'eau requis pour 2 heures (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Vrequis=</b>	420	
--	-----------------	-----	--