

Commune d'Antilly – Relevé des hydrans au 24/04/2023

Numéro	Établissement	Type	État	Adresse	Contrôle technique	Débit sous 1 bar
00001	Voie publique	PI de 100 mm	En service	2, rue du Château	24/04/2023	60,00
00002	Voie publique	PI de 100 mm	En service	Maison de retraite (arrière bâtiment)	24/04/2023	80,00
00003	Voie publique	PI de 100 mm	En service	Maison de retraite (aile droite bâtiment)	24/04/2023	88,00
00004	Voie publique	PI de 100 mm	En service	12, rue du Château	24/04/2023	60,00
00005	Voie publique	PI de 100 mm	En service	Vieux chemin de Meaux (camping, direction Betz)	24/04/2023	66,00
00006	Voie publique	PI de 100 mm	En service	6 ter, rue de Varinfroy	24/04/2023	73,00
00007	Voie publique	PI de 100 mm	En service	4, rue du Château	23/05/2017	119,00
00008	Voie publique	PI de 100 mm	En service	20, rue de Varinfroy	24/04/2023	74,00
00009	Voie publique	PI de 100 mm	En service	Rue de Varinfroy (angle Clergie)	24/04/2023	81,00
00010	Voie publique	PI de 100 mm	En service	RD 922 (angle VC 2)	23/05/2017	60,00
00011	Voie publique	PI de 100 mm	En service	RD 922, route de Varinfroy (usines)	24/04/2023	48,00

(Source : SDIS 60)