



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## PREFET DE L'OISE

### SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais- Tillé

BP 20870 - TILLE

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Beauvais, le 8 juin 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2012.325

### LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine – BP 317  
60021 BEAUVAIS CEDEX

**OBJET** : Révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de : Beaulieu Les Fontaines  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Beaulieu Les Fontaines, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 14 points d'eau :

- 1 BI de 100 mm ayant un débit insuffisant,
- 1 PI de 70 mm ayant un débit insuffisant,
- 12 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci va concerner essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune Beaulieu les Fontaines

60053

BEAULIEU LES FONTAINES

Hydrants		Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
N°	Type									
00001	P100	GRANDE PLACE N°4	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00002	P100	RUE DE NOYON N°21	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00003	P100	RUE DU PARC ST JEAN N°24	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00004	P100	RUE DU PARC ST JEAN N°40	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P100	RUE JEANNE D'ARC N°22	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00006	P100	RUE DE NOYON N°51	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00007	P100	RUE DE NESLE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00008	P100	RUE DE NESLE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00009	P100	RUE DE NESLE N°90	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00010	P070	RUE DE PARIS N°65	100	100/2x070	✗	✓	✓	✓	<i>joint au joint.</i>	
00011	P100	RUE DE LA GARE N°4	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00012	P100	RESIDENCE DU VAL LAMBERT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00013	P100	RUE PRINCIPALE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	RAS	
00014	B100	FERME DES FONDS GAMETS	100	100	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès



-Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique



-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème



-Non conforme  
 en service