



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

Chemin Sans Terre – BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393

Fax : 03 44 06 21 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



MBNF
↑

Beauvais, le 23 janvier 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2013.32

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de :CAMBRONNE LES RIBECOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Cambronne Les Ribécourt, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 36 points d'eau :

- 14 BI de 100 mm;
- 20 PI de 100 mm dont 2 avec des débits insuffisants ;
- 1 réserve incendie
- 1 point d'aspiration dans des cours d'eau naturels.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune Cambronne les Ribécourts

60119 CAMBRONNE LES RIBECOURT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									<ul style="list-style-type: none"> * Etat * Anomalie * Visite * Accès 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	
00001	P100	RUE JOLIOT CURIE (CITE DU LOUVET)	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00002	P100	145 PLACE ALBERT DAMBRINE	100	100	✓	✓	✓	✓			
00003	B100	20 CITE DE BETHANCOURT	100	100	✗	✗	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00004	B100	D 932 ANGLE RUE DE LA MAIRIE	125	100	✓	✓	✓	✓			
00005	P100	N° 871 RUE DE LA MAIRIE ANGLE RUE SERGNE CLERGEOT	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00006	B100	553 RUE DE LA MAIRIE	125	100	✓	✓	✓	✓			
00007	B100	RUE DE LA MAIRIE ANGLE RUE DE LA LEGALITE FACE AU 329	125	100	✓	✓	✓	✓			
00008	P100	6 RUE DU 8 MAI 1945	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00009	B100	139 RUE DE LA MAIRIE	125	100	✓	✓	✓	✓			POTEAU TROP PRES DU MUR
00010	P100	PLACE DE LA REPUBLIQUE	125	100	✓	✓	✓	✓			
00011	B100	891 RUE D'ANTOVAL	080	100	✗	✗	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar Ouverture point d'eau difficile	
00012	P100	RUE D'ANTOVAL ANGLE IMPASSE BENJAMEN HERNANDEZ	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00013	P100	49 RUE DES PLANTES	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00014	P100	332 RUE DES PLANTES	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00015	B100	CITE DU MOULIN DE L'ETANG	100	100	✓	✓	✓	✓			
00016	B100	RD 932 / CARREFOUR DE L'ETOILE	100	100	✓	✓	✓	✓			
00017	P100	RD 932 (AU NIVEAU DU 208)	200	100	✓	✓	✓	✓			
00018	B100	RD 932 DEVANT ANCIENNE ECOLE	125	100	✓	✓	✓	✓			
00019	P100	100 CITE DE L'ECUREUIL ANGLE ROUTE DE BELLERIVE	100	070/2x100	✓	✗	✓	✓		bouchon 70 hs	
00020	B100	ROUTE DE BELLERIVE	080	100	✓	✗	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile	

Défense Incendie de la commune Cambronne les Ribécourts

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00021	COUR	RUE DU BAC	Inépuisable	-	✓	✓	✓	✓		

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 ✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique
 ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème
 ✗ -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00022	P100	PARKING INTERMARCHÉ	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Privé
00023	B100	RUE DU MOULINET ANGLE RUE DE BELLEVUE	080	100	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar	
00024	P100	LOTISSEMENT LES GAILLETS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00025	P100	RUE SERGE CLERGEOT	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00026	P100	RUE DU VIEUX MONT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00027	P100	RUE DE LA FONTENELLE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00028	B100	200 RUE DE LA FONTAINE	100	100	✓	✓	✓	✓		
00029	P100	378 RUE DU MARIQUY	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00030	P100	473 RUE D'ANTOVAL	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00031	P100	217 RUE D'ANTOVAL	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00032	B100	41 CITE DE BETHANCOURT	100	100	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar	
00033	B100	N° 306 RD 932	100	100	✓	✓	✓	✓		
00034	P100	HLM CITE DU MARIQUY	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00035	P100	LOTISSEMENT PIERRE SOTTE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 ✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique
 ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème
 ✗ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00036	CITE	impasse Jallain	120	15	✓	✓	✓	✓		pour la réalimentation ouvrir la bouche a clef face a la citerne a prox du caniveau

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 ✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique
 ✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème
 ✗ -Non conforme en service