



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupeement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 10 mars 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2014.133

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : FLEURY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Fleury, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 13 points d'eau :

- 13 PI de 100 mm dont 1 présentant un problème lié à l'accès.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de FLEURY

60239

FLEURY

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme
 en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	rue du Moulin (Eglise)	100	100/2x070		60,00		7,00	3,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00002	P100	Chemin du Beauce	100	100/2x070		60,00		6,00	1,90	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00003	P100	angle grande rue et rue de la briqueterie	100	100/2x070		60,00		6,90	2,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00004	P100	lotissement le Vivier	100	100/2x070		60,00		6,50	1,60	✓	✗	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00005	P100	Grande rue	100	100/2x070		60,00		6,50	3,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00006	P100	Hameau Neuville départementale n°3	100	100/2x070		60,00		7,50	4,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00007	P100	Hameau de Neuville départementale n°3 (STTS)	100	100/2x070		60,00		7,50	4,90	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00008	P100	Z.I (ADEMETAL)	100	100/2x070		60,00		7,70	4,30	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00009	P100	rue du Moulin face ruelle des Brunettes	100	100/2x070		60,00		7,60	3,50	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00010	P100	rue du Moulin (après les ets groult)	100	100/2x070		60,00		7,00	4,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00011	P100	ZI Neuville entre ETS STTS et ETS ADEMETAL	150	100/2x070		60,00		6,80	4,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00012	P100	Entrée lotissement Fleury les Aunaies	150	100/2x070		60,00		7,00	3,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	
00013	P100	Bout du lotissement Fleury Aunaies	150	100/2x070		60,00		7,00	3,00	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 22/05/2013	