

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
Chemin Sans Terre – BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393  
Fax : 03 44 06 21 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Beauvais, le 12 juin 2012

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN  
Réf. : SL.2012.336

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : Formerie  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Formerie, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 57 points d'eau :

- 22 BI de 100 mm dont 15 avec un débit insuffisant et 2 indisponibles
- 1 PI de 70 mm non-conforme
- 25 PI de 100 mm dont 9 avec un débit insuffisant
- 9 réserves artificielles normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**



Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune FORMERIE

60245

FORMERIE

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									<ul style="list-style-type: none"> <li>* Etat</li> <li>* Anomalie</li> <li>* Visite</li> <li>* Accès</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indisponible</li> <li>-Avec anomalies</li> <li>-Non autorisée</li> <li>-Problématique</li> </ul>	
00001	P100	4 rue du Parc	100	100/2x070							Pas de chemin carrossable.
00002	P100	Rue du Parc face au poste de transformation	100	100/2x070							Bouchon obturateur de 100 HS
00003	P100	Rue de Gaillefontaine Entrée de Ets GAMMA	100	100/2x070							
00004	P100	Rue de Gaillefontaine Entrée de Ets Bocage Frevial	100	100/2x070							
00005	B100	37 Rue de Aristide Briand	100	100							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00006	B100	Face au 32 Rue du Marechal Joffre	100	100							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00007	B100	Rue George Clemenceau Face Pharmacie	100	100							
00008	B100	16 Rue de l' Eglise	100	100							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00009	B100	Angle Rue du Presbytère / Maréchal Joffre	100	100							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00010	P100	Parking Magasin MUTANT	100	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00011	B100	Angle Rue de Grumesnils / Cauchemez	100	100							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00012	P100	Rue Francastel Face à la Piscine Atlantis	inconnu	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque 1 bouchon de 70
00013	P100	Face au 21 Rue des Prunettes	100	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00014	P100	Angle Rue Micheneau Marceau / Vauperon	100	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile
00015	P100	8 Rue Micheneau Marceau	100	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00016	P100	Entre la 11 et 13 Rue Pré duflous	100	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00017	P100	Angle Rue Roche / Vauperon	100	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile
00018	B100	Rue Siou Entrée Ets Weldom	100	100							
00019	P100	22 Rue Trelaze	100	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00020	B100	Entre le 22 et 24 Rue du 28 Octobre	100	100							

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès



- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique



- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème



- Non conforme en service

## Défense Incendie de la commune FORMERIE

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									-Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	-En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème	
00021	B100	Entre le 7 et le 9 Rue de Beauvais	150	100	✓	✓	✓	✓			
00022	B100	31 Rue de Beauvais	150	100	✓	✓	✓	✓			
00023	P100	2 Rue Nastatten	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Végétation gênante Fuite hydrant BI PI
00024	B100	3 Rue Dornat	150	100	✓	✓	✓	✓			
00025	B100	Face au 13 Rue du Marechal Joffre	150	100	✓	✓	✓	✓			
00026	B100	Face au 6 Square Felix Prilleux	150	100	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00027	P100	2 Route de Criquiers	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Végétation gênante
00028	B100	15 Rue Bonnemare	150	100	✓	✗	✓	✓			Fuite hydrant BI PI
00029	B100	Angle RD 67 / Route du Vallabonnet	200	100	✓	✗	✓	✓			Ouverture point d'eau difficile
00030	P100	Face au 23 Rue Flisac	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Végétation gênante Montage a l'envers de la chaussée.
00031	P100	Rue Flisac RPA	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00032	B100	12 Rue du Bois	100	100	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Ouverture point d'eau difficile
00033	B100	Rue du Chateau Face à la Maison paroissiale	100	100	✓	✓	✓	✓			
00034	B100	Face au Cl Formerie	100	100	✓	✓	✓	✓			
00035	B100	10 Rue d'Amiens	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00036	P100	Carrefour de Bel Air	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00037	B100	Face au 15 Allée de la Garenne	100	100	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00038	P100	12 Rue du Grand Clos	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00039	B100	Face au 3 Rue du Vallabonnet	100	100	✗	✗	✓	✓			INUTILISABLE
00040	P100	Route d' Haucourt Sortie du Magasin ATAC	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Végétation gênante
00041	P65	23 Allee de la Victoire	100	070	✗	✗	✓	✓			Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible Va être supprimé par la municipalité et le service des eaux.
00042	P100	Les Fosses Catèrèches	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

## Hydrants

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✓ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

✗ -Non conforme  
 en service

## Défense Incendie de la commune FORMERIE

Hydrants		* Etat		* Anomalie	* Visite	Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00043	P100	Rue du Parc Face à entrée SIVIA BIRD	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00044	P100	Angle Rue Parc / Gaillefontaine	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible
00045	P100	ZA Direction Criquiers Derrière Ets Renault	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00046	P100	Face au 1 Rue de la Tête de vache	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00047	P100	38 Rue de Grumesnils	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

Réserves		* Etat		* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-allim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00048	RES	Place du Jeu de Paume	120	0	✓	✓	✓	✓		

Hydrants		* Etat		* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00049	B100	22 Rue des Charmilles	150	100	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

Réserves		* Etat		* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-allim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00050	RES	Rue du Vallabonnet à 50 m en face du 8	120	-	✓	✓	✓	✓		
00051	RES	Route d' Haucourt Façe à la Ferme de la Grue	120	-	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
00052	RES	Route de Haucourt Façe Ets NOR AGRO	120	-	✓	✓	✓	✓		
00053	RES	Façe au 13 Rue du Grand Clos	Inconnu	-	✓	✓	✓	✓		
00054	RES	Lotissement du Moulin Neuf	120	-	✓	✓	✓	✓		
00055	RES	Façe au 25 Rue de la Paix	120	-	✓	✓	✓	✓		
00056	RES	Lotissement Les Tilleuls	120	0	✓	✓	✓	✓		

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ Indisponible  
 ✗ Avec anomalies  
 ✗ Non autorisée  
 ✗ Problématique

✓ En service  
 ✓ Sans anomalie  
 ✓ Autorisée  
 ✓ Sans problème

✗ -Non conforme en service

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ Indisponible  
 ✗ Avec anomalies  
 ✗ Non autorisée  
 ✗ Problématique

✓ En service  
 ✓ Sans anomalie  
 ✓ Autorisée  
 ✓ Sans problème

✗ -Non conforme en service

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ Indisponible  
 ✗ Avec anomalies  
 ✗ Non autorisée  
 ✗ Problématique

✓ En service  
 ✓ Sans anomalie  
 ✓ Autorisée  
 ✓ Sans problème

✗ -Non conforme en service

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ Indisponible  
 ✗ Avec anomalies  
 ✗ Non autorisée  
 ✗ Problématique

✓ En service  
 ✓ Sans anomalie  
 ✓ Autorisée  
 ✓ Sans problème

✗ -Non conforme en service

