



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 10 mars 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2014.132

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : CAUFFRY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cauffry, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 33 points d'eau :

- 2 PI de 70 mm dont 1 présentant une anomalie ;
- 30 PI de 100 mm dont 8 présentant des anomalies ;
- 1 PI de 65/2/40.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de CAUFFRY

60134

CAUFFRY

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème



N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00002	P100	35 RUE DU 1ER SEPTEMBRE	150	100/2x070		60,00		7,50	7,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00003	P100	17D RUE DU 1ER SEPTEMBRE	150	100/2x070		60,00		7,50	6,80	✓	X	✓	PRES DU MUR	Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00004	P100	RUE DU 1ER SEPTEMBRE A COTE DE L'EGLISE FACE AU 8	150	100/2x070		60,00		7,40	6,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00005	P100	16 PRE DE LA HUCHE	100	100/2x070		60,00		7,50	6,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00006	P100	COLLEGE DU MARAIS ENTREE GYMNASE	100	100/2x070		60,00		8,00	3,90	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00007	P100	COLLEGE DU MARAIS ENTREE ELEVES	100	100/2x070		60,00		7,70	3,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00009	P070	CLOS GERMAIN PRES DU P.N	080	100/2x070		60,00		7,20	6,70	✓	X	✓	MUR TROP PRES	Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00010	P65	RUE DES MARRONNIERS ANGLE RUE GRESILMONT	080	070		60,00		7,10	5,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00011	P070	32 RUE NEUVE	080	100/2x070		60,00		6,70	5,10	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00012	P100	ROUTE DE MOUY ANGLE RUE NEUVE	150	100/2x070		60,00		6,70	5,90	✓	X	✓	MUR TROP PRES	Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00013	P100	ROUTE DE MOUY FACE RUE DE LA CROIX DE BOIS	inconnu	100/2x070		116,00		2,50		✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00014	P100	ROUTE DE MOUY FACE AU RESTAURANT CHINOIS	150	100/2x070		128,00		4,50		✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00015	P100	ROUTE DE MOUY FACE RUE EDOUARD VAILLANT	150	100/2x070		120,00		3,90		✓	X	✓	Fuite hydrant BI PI	Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00016	P100	28 ALLEE DES FOUGERES	100	100/2x070		123,00		4,60		✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00017	P100	7 RUE TRACINE	100	100/2x070		158,00		5,50		✓	X	✓	Capot cassé	Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00018	P100	RUE HENRI BESSE FACE EUROPCAR	125	100/2x070		147,00		5,70		✓	X	✓	PURGE DU BOUCHON DE 70 HS	Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00024	P100	ROUTE DE MOUY ANGLE RUE DES SABLONS	080	100/2x070		154,00		3,50		✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	

Défense Incendie de la commune de CAUFFRY

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * -En service
 * -Sans anomalie
 * -Autorisée
 * -Sans problème
 * -Indisponible
 * -Avec anomalies
 * -Non autorisée
 * -Problématique
 * -En service
 * -Sans anomalie
 * -Autorisée
 * -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00026	P100	ROUTE DE MOUY ANGLE RUE DU MOULIN A VOILE	100	100/2x070		108,00		2,00		✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00027	P100	13 RUE HENRI BESSE	125	100/2x070		190,00		6,40		✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00032	P100	23 CHEMIN DE LA PETITE VALLEE	inconnu	100/2x070		60,00		6,30		✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00033	P100	7 RUE CHEVREFEUILLE	inconnu	100/2x070		60,00		7,60	4,70	✗	✓	✓	✗	Travaux sur PI par le service des eaux. Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00034	P100	18 RUE DES MAGNOLIAS	inconnu	100/2x070		60,00		7,70	5,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00035	P100	8 RUE DES CARPENTIERES	inconnu	100/2x070		60,00		6,50	0,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00036	P100	RUE DES CYTISES TERRE PLEIN ANGLE PETITE VALLEE	inconnu	100/2x070		60,00		6,60	4,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00037	P100	33 RUE DES CYTISES	inconnu	100/2x070		60,00		7,50	5,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00038	P100	13 RUE DES PEUPLIERS	inconnu	100/2x070		60,00		7,00	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00040	P100	GRANDE RUE ANGLE CHEMIN DU MARAIS	inconnu	100/2x070		60,00		7,00	4,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00041	P100	GRANDE RUE ANGLE RUE DE LA FOLIE	inconnu	100/2x070						✗	✓	✓	✗	Ouverture point d'eau impossible PAS DE VOLANT NI DE CARRE DE MANOEUVRE	
00042	P100	61 GRANDE RUE	inconnu	100/2x070		60,00		6,80	3,10	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00044	P100	INTERMARCHE PROX CD 137	inconnu	100/2x070		111,00		4,60		✓	✗	✓		Privé Mesures du service des eaux le 28/05/2013	
00045	P100	ZI du marais de soustraine devant société DAUVILLE	inconnu	100/2x070		60,00		7,90	6,40	✓	✓	✓		Privé Mesures du service des eaux le 24/05/2013	
00046	P100	FACE AU 7 RUE DES GLYCINES	inconnu	100/2x070		60,00		7,00	6,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013	

Défense Incendie de la commune de CAUFFRY

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓** -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00047	P100	ANGLE RUE DES ROSES CHEMIN DE LA PETITE VALLEE	inconnu	100/2x070	60.00			6,20	4,10	✓	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 28/05/2013