



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

MB...
PAC

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
Chemin Sans Terre - BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 06 21 00 - Poste 2393
Fax : 03 44 06 21 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Beauvais, le 10 juillet 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2013.322

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : OGNON
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Ognon, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 2 points d'eau:

- 2 réserves incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de OGNON

60475 OGNON

Réserves		Etat				Anomalie			Accès			Visite			Anomalies			Observations		
N°	Type	Adresse	Volumer m3	m3/h Ré-alm.	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Etat	Anomalies	Observations	Etat	Anomalies	Observations						
00001	RES	Place de l'Eglise	120	30	✓	✗	✓	✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> * Etat * Anomalie * Visite * Accès 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalie -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service 	Défaut de signalisation vanne de réalimentation bloquée, impossible de faire déplacer le panneau de signalisation en dehors de la haie	réserve de 60 m3					
00002	RES	Route de Brassouse	60	30	✓	✓	✓	✓	✓											