




PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 11 juillet 2014

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2014.308

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : LA NEUVILLE SUR RESSONS
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Neuville sur Ressons, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 6 points d'eau :

- 6 PI de 100 mm normalisés.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal **PAILLOT**

Défense Incendie de la commune de La Neuville sur Reissons

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

10/07/2014

Implantation	N°insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E	A	A	V	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m ³	Ré alim	Réa / rés	Débit réalim m ³ /h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60459	LA NEUVILLE SUR RESSONS	00001	P100					face au 10 rue du Moulin	6,20	3,00	85,00	83,00		125	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		400		
Voie publique	60459	LA NEUVILLE SUR RESSONS	00002	P100					46 rue du Moulin	6,20	3,00	89,00	82,00		125	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		400		
Voie publique	60459	LA NEUVILLE SUR RESSONS	00004	P100					17 rue du Capitaine Maillard	6,00	3,00	88,00	82,00		125	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		400		
Voie publique	60459	LA NEUVILLE SUR RESSONS	00005	P100					31 rue du Capitaine Maillard	6,00	2,50	80,00	74,00		125	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		400		
Voie publique	60459	LA NEUVILLE SUR RESSONS	00006	P100					69 rue du Moulin face au magasin Carrefour Contact	6,00	3,00	84,00	77,00		125	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		400		
Voie publique	60459	LA NEUVILLE SUR RESSONS	00007	P100					47 rue du Capitaine Maillard	6,00	2,40	78,00	74,00		125	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		400		
CARREFOUR CONTACT	60459	LA NEUVILLE SUR RESSONS	00001	COUR					RIVIERE LE MATZ									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				