



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 31 octobre 2014

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN  
Réf. : SL.2014.442

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : CANLY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Canly, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 16 points d'eau :

- 15 PI de 100 mm
- 1 réserve artificielle normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE



## Défense Incendie de la commune de CANLY

60125

CANLY

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite

✗ -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

✗ -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique





✗ -Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allm.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00002	P100	rue du Jeu d'Arc angle rue des Temps face au n°54	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	place du Jeu d'Arc face au n°36	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00004	P100	rue du Jeu d'Arc face au n°23	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
00005	P100	place Aimé Leduc face au n°4	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00006	P100	rue de la Gare face à la ruelle Gilles face au n°39 b	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00007	P100	rue de la Gare face au n°24	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	P100	rue des Ecoles face à la mairie face au n°24	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Trop près du mur
00009	B100	CD 26 face aux ets Borel-Samat	150	100	✓	✓	✓	✓		
00010	B100	CD 26 face aux ets Lafoucrière et ets Tacsé	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		BI neuve
00011	P100	rue des Ecoles angle impasse des Fontaines face n°41	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00012	P100	rue Victor Charpentier face au n°22	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00013	P100	rue Victor Charpentier face au n°4	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00014	P100	CD 10 direction Jonquières	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00015	P100	rue des Boutons d'Or face à la rue des Mugnets	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

## Défense Incendie de la commune de CANLY

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -Problématique
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non conforme en service

Réserves									
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Observations
00016	CITE	Hameau de la gare D 10 direction Granfresnoy poteau d'aspiration sur citerne enterrée de 120m3	120	0					Vue le 17/04/2013 Citerne pleine en eau.