

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 10 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : SL.2015.101

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BRAISNES SUR ARONDE  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de BRAISNES SUR ARONDE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 4 points d'eau :


- 3 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant
- 1 point d'aspiration dans un cours d'eau naturel.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

## Défense Incendie de la commune de BRAINES SUR ARONDE

60099

BRAINES SUR ARONDE

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

**X** -Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

**✓** -En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

**X** -Non conforme  
en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00001	P100	face au 41 rue Principale	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

**X** -Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

**✓** -En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

**X** -Non conforme  
en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00002	COUR	l'Aronde hameau de Revennes	Inépuisable	-	✓	<b>X</b>	✓	✓	Défaut de signalisation

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

**X** -Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

**✓** -En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

**X** -Non conforme  
en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00003	P100	7 rue principale	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00004	P100	59 rue principale	080	100/2x070	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h