

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 10 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : SL.2015.93

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : LE FAYEL
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LE FAYEL, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 6 points d'eau :


- 3 PI de 100 mm
- 1 réserve artificielle de 80 m³
- 1 réserve incendie
- 1 réserve naturelle aménagée normalisée.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense incendie de la commune de LE FAYEL

60229

LE FAYEL

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- X Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- ✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	rue des Lombards face au 51	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	rue des Lombards face au 469	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- X Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- ✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00003	MARE	rue des Lombards à l'entrée du Château	300	-	✓	X	✓	✓	Défaut de signalisation	
00004	RES	Parc du Château cour sud	80	10	X	X	✓	✓	Non conforme : pression < à 0,6 bar Défaut de signalisation	
00007	CITE	Rue de Vaudherlant Acces autoroute A1	120	30	✓	X	✓	✓	Défaut de signalisation Végétation gênante probleme avec l'ouverture des cannes d'aspiration + aire d'aspiration non conforme 16 m2 minimum en dur	

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- X Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- ✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00008	P100	Rue des lombards, proche de la mare du chateau	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		