



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870


60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Receve



Tillé, le 5 février 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2015.44

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : PARNES
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de PARNES, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :

- 6 PI de 100 mm dont 3 ayant un débit insuffisant
- 2 réserves artificielles normalisées
- 2 réserves naturelles aménagées normalisées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de PARNES

60487

PARNES

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓** -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00001	P100	rue Arthur Lefrancois, angle rue des Grand Marais	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00002	P100	rue du Grand Marais	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00003	P100	Place Saint Josse, face église	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00004	P100	Hameau d'Aincourt, face au n°5	100	100/2x070	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P100	Hameau des Godebins	inconnu	inconnu	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00006	P100	Hameau de Pallimont	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓** -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00007	RES	Hameau de Chaudry direction Parnes	120	-	✓	✓	✓	✓			
00008	ETAN	Château d'Aincourt	Inépuisable	-	✓	✓	✓	✓			
00009	ETAN	Chemin rural de la ferme des Bauves	Inépuisable	-	✓	✓	✓	✓			
00010	RES	rue de Beauvoir	120	-	✓	✓	✓	✓			