



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé


BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Fabrice

Tillé, le 5 février 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2015.46

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : LAMORLAYE
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'urbanisme de la commune de LAMORLAYE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 154 points d'eau :

- 5 BI de 100
- 149 PI de 100 mm dont 4 ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de LAMORLAYE

60346

LAMORLAYE

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique



-En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème



-Non conforme
en service

Hydrants		Adresse		Anomalies				Observations	
N°	Type	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00006	P100	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	P100	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00009	P100	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 100	
00010	P100	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	MANQUE JOINT DE 70	
00011	P100	150	100/2x070	✓	X	✓	✓	Purge HS	
00012	P100	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	FOURMIS AU PIED
00013	P100	150	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	manque joint Ø70
00014	P100	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00015	P100	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00016	P100	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00017	P100	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00018	P100	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Capot cassé	
00020	P100	300	100/2x070	✓	X	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Fuite hydrant BI PI FUI TE AU NIVEAU DE LA TETE.	
00021	P100	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00024	P100	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00025	P100	150	100/2x070	✓	X	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Fuite hydrant BI PI	
00026	P100	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		Carré de manoeuvre cassé

Défense Incendie de la commune de LAMORLAYE

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme
en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00027	P100	47, 7ème Avenue	300	100/2x070	✓	X	✓	✓			Manque 1 bouchon de 70
00031	P100	6 Avenue Plein Soleil	150	100/2x070	✓	X	✓	✓			Fuite hydrant BI PI FUI TEA LA TETE
00032	P100	21 Rue Antoine de Galliax	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Remplacé fin 2013, confirmé par mail de Mr LHERMITTE
00033	P100	51 Rue du Beau Larris	150	100/2x070	✓	X	✓	✓			Manque 1 bouchon de 70
00034	P100	5 Allée des Fougères	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00035	P100	2 Allée de l'Eglantine Angle Avenue de Gouvieux	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00036	P100	67, 2ème Avenue	100	100/2x070	✓	X	✓	✓			Capot cassé
00037	P100	34 Avenue de Gouvieux (Rond Point du Lys)	125	100/2x070	✓	X	✓	✓			Manque capot
00038	P100	14 Allée des Bleuets	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00039	P100	17 Allée des Champs	100	100/2x070	✓	X	✓	✓			Capot cassé
00040	P100	2 Allée Gérard de Nerval	100	100/2x070	✓	X	✓	✓			Ouverture point d'eau difficile
00041	P100	10 Rue de Gouvieux	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00042	P100	15 Rue du Blanchamp	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			Fuite importante au carré de manoeuvre.
00043	P100	Face au 5 Impasse de la Plaine	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00044	P100	7 Rue des Jonquilles	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00045	P100	12, 3ème Avenue	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00046	P100	22, 14ème Avenue	100	100/2x070	✓	X	✓	✓			Fuite hydrant BI PI
00047	P100	181 Grande Avenue	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00048	P100	157 Grande Avenue	200	100/2x070	✓	X	✓	✓			Manque 1 bouchon de 100
00049	P100	Face au 39 Bis, 2ème Avenue	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00050	P100	34, 7ème Avenue	100	100/2x070	✓	X	✓	✓			Végétation gênante Manque 1 bouchon de 70

Défense Incendie de la commune de LAMORLAYE

Légende


* Etat	-Indisponible	-En service	-Non conforme en service
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Visite	-Non autorisée	-Autorisée	
* Accès	-Problématique	-Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00051	P100	Avenue des Merisiers Angle Allée des Bruyères	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00056	P100	Avenue de la Libération Angle Rue Charles Pratt	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00057	P100	5 Rue du Beau Larris	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile PI trop proche du mur (contrôle des hydrants le 29/05/2013)	
00058	P100	4 Impasse de la Montagne	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Ouverture du PI difficile (contrôle des hydrants le 29/05/2013)	
00059	P100	Allée de Sylvie Angle Rue du Beau Larris	060	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Ouverture du PI difficile (contrôle des hydrants le 29/05/2013)	
00060	P100	6 Allée des Marcassins	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00061	P100	20 Allée des Marcassins	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante Végétation à tailler.	
00063	P100	Allée Saint Hubert Angle Allée des Cerfs (2ème PI de la rue)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00064	P100	17 Allée des Cerfs	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI FUITE A LA TETE	
00065	P100	4 Allée Blanche de Castille	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00066	P100	Face au 41 Rue du Beau Larris	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Purge HS Manque 1 bouchon de 70 Fuite hydrant BI PI FUITE A LA TETE	
00067	P100	Allée Saint Hubert Angle Allée des Chevreaux (1er PI de la rue)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00068	P100	4 Sente des Bihauemes Angle Allée des Merisiers	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00069	P100	9 Allée Victor Hugo	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Ouverture difficile car PI trop proche du mur (contrôle des hydrants le 29/05/2013)	
00070	P070	37 Rue du Comte Komar	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00071	P100	7 Allée de l'Orée du Bois	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00072	P100	Allée des Gladiateurs (Face au bâtiment F)	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	1 bouchon de diamètre 70 mm : joint HS (contrôle des hydrants le 29/05/2013)	
00074	P100	Face au 29 Rue du Beau Larris Angle Rue des Merisiers	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Ouverture du PI difficile (contrôle des hydrants le 29/05/2013)	





































































Défense Incendie de la commune de LAMORLAYE

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00075	P100	72, 5ème Avenue	100	100/2x070							
00076	B100	9 Rue du Général Leclerc	125	100							PI remplacé par une bouche en fin d'année 2013, confirmé par un mail de Mr LHERMITTE
00077	P100	Rue de la Tenure (Derrière la Mairie) Foyer Culturel	125	100/2x070							
00078	P100	Avenue Charles de Gaulle (Société Générale) Angle Rue Jean Biondi	100	100/2x070							
00079	P100	1 Bis, 14ème Avenue	150	100/2x070							
00080	P100	22 Rue Jean Biondi	150	100/2x070						Ouverture point d'eau difficile Fuite hydrant BI PI	Difficile à manoeuvrer car trop proche du mur. Ouverture compléte impossible fuit par la tête et proche du mur.(PARVILLE/DENIS)
00081	P100	Place de la Mardelle Angle Rue de la Cannerie	150	100/2x070						Fuite hydrant BI PI	
00082	P100	18 Rue des Marais	100	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00083	P100	2 Rue Jean Biondi Angle Rue de l'Eglise	150	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00084	P100	18, Rue de l'Eglise (Eglise de Lamorlaye)	125	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00085	P100	Allée des Sports Angle Impasse de la Mardelle	100	100/2x070						Fuite hydrant BI PI	
00086	P100	20 Chaussée de Bertinval	150	100/2x070							
00087	P100	Allée des Saules (Au bout)	100	100/2x070							
00088	P100	Face au 17 Allée de la Pépinière	150	100/2x070							
00089	P100	Face au 7 Allée des Bouleaux	100	100/2x070							
00090	P100	Route de la Seigneurie (ZAC entre 2 Thèves) Au fond de l'impasse (face à la déchetterie)	150	100/2x070							
00091	P100	Route de la Seigneurie (ZAC entre 2 Thèves) Au début de l'impasse (devant Bricomarché)	150	100/2x070						Manque 1 bouchon de 70	

Défense Incendie de la commune de LAMORLAYE

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

 -En service
-Sans anomalies
-Autorisée
-Sans problème

 -Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00093	P100	106, 5ème Avenue	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00096	P100	1 Allée de la Pépinière	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00099	P100	13 Rue Charles Pratt	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00100	P100	52 Avenue de la Libération	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00101	P100	15 Voie de la Grange des Prés	200	100/2x070	✓	X	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile Difficile à ouvrir : constaté lors du contrôle des hydrants le 11/07/2013 et confirmé par Mr Dominique ALOIA de la SLE.	
00102	B100	61 Avenue de la Libération A droite de la porte cochère de la résidence 'La Grande Porte'	150	100	✓	X	✓	✓		Défaut de signalisation	pas de signalisation de la Bouche Incendie
00103	P100	Rue du Comte Komar Face à la Place du Maréchal Foch	125	100/2x070	✓	X	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile Manque 1 bouchon de 100 Difficile à ouvrir : constaté lors du contrôle des hydrants le 11/07/2013 et confirmé par Mr Dominique ALOIA de la SLE.	Manoeuvre difficile le 22/07/2008 - -idem le 27/04/2010 (ROUSSEL / LACOMBLEZ). - Ouverture poteau impossible.relevé sur 1/2 tour d'ouverture après impossible le 05/06/2012 (PARVILLE/DENIS) - Ouverture presque impossible le 11/07/2013 (GERTHOFFERT/MEYER)
00104	P100	Face au 22 Rue du Comte Komar	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00105	P100	Rue Louis Barthou (Place du 8 Mai)	100	100/2x070	X	X	✓	✓		HS : Lors du contrôle des hydrants le 29/05/2013, le bouchon diamètre 100 mm s'est pulvérisé	
00106	B100	46 Rue Michel Bléré Angle Rue du Puits Bray	100	100	✓	X	✓	✓		Défaut de signalisation	
00107	P100	Rue Michel Bléré (Face au Chateau)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			manque embase coffret
00108	P100	Avenue de la Libération Angle Rue Blanche	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00109	P100	Rue Michel Blere Angle 23 Avenue de la Libération	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00110	P100	Entre le 20 et le 24 Rue Blanche Face à l'écurie BOLLACK	150	100/2x070	✓	X	✓	✓		Ouverture point d'eau difficile	
00114	B100	Route de la Seigneurie Face aux sociétés STEMS et LIDL	150	100	✓	X	✓	✓		Défaut de signalisation	
00115	P100	Face au 39 Route de la Seigneurie	150	100/2x070	✓	X	✓	✓		Capot cassé	fermeture capot cassée

Défense Incendie de la commune de LAMORLAYE

Légende

- * Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Sans anomalie -Sans anomalie
 * Visite -Avec anomalies -Autorisée
 * Accès -Non autorisée -Sans problème
 -Indisponible -Problématique

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00116	P100	13 Rue de la Seigneurie	150	100/2x070					
00117	P100	16 Ter Rue du vieux Chateau	100	100/2x070					
00118	P100	6 Avenue de la Libération (Résidence Clairefontaine)	inconnu	100/2x070					
00119	P100	Avenue de la Libération Angle Rue de la Seigneurie	100	100/2x070					
00120	P100	2 Avenue Charles de Gaulle Angle RD909	100	100/2x070					
00121	P100	10 Rue de la Cannerie	150	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00122	P100	Allée des Arcades	100	100/2x070					
00126	P100	80 Rue des Marais	200	100/2x070					Manque capot Manque 1 bouchon de 100
00127	P100	Rond Point du Stade Angle Chaussée de Bertinval / Rue des Marais	100	100/2x070					
00130	B100	Voie de la Grange des Prés Angle Avenue de la Libération	100	100					Défaut de signalisation
00133	P100	Avenue Charles de Gaulle Angle 6ème Avenue	200	100/2x070					
00134	P100	Face au 11 bis Avenue de Viarmes	200	100/2x070					
00135	P100	Rond Point de Diane	100	100/2x070					Ouverture point d'eau impossible
00136	P100	10, 1ère Avenue	100	100/2x070					Manque capot
00137	P100	Avenue du Maréchal Joffre (Ecole Lamartine) Angle Rue Ferdinand Nicolas	100	100/2x070					Mis HS par la Lyonnaise des Eaux le 16/02/2014 suite à AVP
00139	P100	7 Avenue de Boran	300	100/2x070					
00140	P100	17, 9ème Avenue	200	100/2x070					

Défense Incendie de la commune de LAMORLAYE

Légende













































































* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

 -Non conforme en service

Hydrants



N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00141	P100	9ème Avenue Angle Avenue Charles de Gaulle	200	100/2x070	X	X				
00142	P100	51 Avenue de la Plage	Inconnu	100/2x070						
00144	P100	1 Allée des Lauriers	Inconnu	100/2x070						
00145	P100	26 Rue Louis Barthou Angle Allée du Pressoir	100	100/2x070						
00146	P100	2 Allée de la Thève Angle Rue du Vieux Chateau	100	100/2x070						
00147	P100	17, 6ème Avenue	100	100/2x070						
00148	P100	Face au 55 Avenue de Gouvieux	150	100/2x070		X				Végétation gênante Haie tuyas proche du PI 16/5/13 HAIE A TAILLER.
00149	P100	68 Grande Avenue	300	100/2x070						
00151	P100	50, 9ème Avenue	100	100/2x070						
00152	P100	90 Rue du Marais	200	100/2x070						
00153	P100	80, 7ème Avenue	100	100/2x070						
00154	P100	Allée des Sports (Au fond de l'allée à l'angle de la dernière impasse)	100	100/2x070						
00155	P100	10 Voie de la Grange des Prés	150	100/2x070						
00156	P100	33 Voie de la Grange des Prés	150	100/2x070						
00158	P100	63, 14ème Avenue Angle Avenue de Beaumont	100	100/2x070						
00159	P100	30 Avenue de Precy Angle 12ème Avenue	080	100/2x070						
00160	P100	251 Avenue Charles de Gaulle Angle 7ème Avenue	100	100/2x070		X				Manque 1 bouchon de 70
00161	P100	Avenue Charles de Gaulle Angle Allée Marie Céline	100	100/2x070						
00162	P100	76 Avenue Charles de Gaulle	100	100/2x070						
00163	P100	58, 10ème Avenue	100	100/2x070						


Défense Incendie de la commune de LAMORLAYE

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

Hydrants		Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
N°											
00164	P100	79 Avenue Charles de Gaulle	080	100/2x070		X			Canalisation de diamètre 80 mm		
00165	P100	107 Avenue Charles de Gaulle	080	100/2x070		X			Canalisation de diamètre 80 mm		
00166	P100	66, 3ème Avenue	100	100/2x070							
00167	P100	50, 3ème Avenue	100	100/2x070							
00168	P100	80 Avenue de Beaumont Angle 6ème Avenue	100	100/2x070							
00169	P100	24 Avenue Charles de Gaulle	inconnu	100/2x070							
00170	P100	21 Avenue de la Plage	100	100/2x070							
00171	P100	32, 5ème Avenue	100	100/2x070							
00172	P100	7, 11ème Avenue	150	100/2x070							
00173	P100	40, 4ème Avenue	150	100/2x070							
00174	P100	44 Avenue de Beaumont	100	100/2x070							
00175	P100	62, 1ère Avenue	100	100/2x070							
00176	P100	32 Avenue de Viarnes	100	100/2x070							
00177	P100	106-108, 10ème Avenue	100	100/2x070							
00178	P100	40 Avenue Reberteau	150	100/2x070							
00179	P100	24, 10ème Avenue	100	100/2x070							
00180	P100	Parking Collège	inconnu	100/2x070							
00182	P100	3, Route des Princes	125	100/2x070							
00183	P100	34, 1ère Avenue	100	100/2x070							
00184	P100	14, 2ème Avenue	150	100/2x070							
00185	P100	19 Ter Avenue de Boran	300	100/2x070							
00186	P100	2, 12ème Avenue	100	100/2x070							

Défense Incendie de la commune de LAMORLAYE

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès



-Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique



-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème



-Non conforme
 en service

Hydrants		Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
N°	Type									
00187	P100	Au bout de l'Allée Saint Hubert (Face au n°2) Dans la haie à gauche à 50 mètres du PI n°63	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		DANS LA HAIE 40 CM A L'INTERIEUR.
00188	P100	23 Bis Voie de la Grange des Prés	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00192	P100	Face au 21 Rue Charles Pratt (Face à l'écurie G. BRILLET)	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00193	P100	19 Rue Charles Pratt	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 BOUCHON DE 70 manque joint.	