




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 23 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.112

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : CRESSONSACQ  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de CRESSONSACQ, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 9 points d'eau :

- 1 BI de 100 mm
- 8 PI de 100 mm normalisés.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de CRESSONSACQ

60177

CRESSONSACQ

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\*\* Visite  
\* Accès

**X** Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique



-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème



-Non conforme  
en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00001	B100	Angle Rue Jeanne d'Arc et Rue de la Couturelle face au n°8	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Défaut de signalisation demi raccord de 70 HS
00002	P100	rue de la Ville face au 9	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Ouverture point d'eau difficile
00003	P100	rue Neuve RD36	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00004	P100	Angle rue Neuve et lotissement Jardin L'Evêque	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00005	P100	Rue Verte	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00006	P100	Grande Rue	125	100/2x070	✓	✗	✓	✓			Ouverture point d'eau difficile
00007	P100	Angle Rue Bullot et rue Quentin Pasquier	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			trop près du mur
00008	P100	Angle Rue des Bois et Rue du Moulin face au 1	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00009	P100	Rue du Moulin entre 17 et 19	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓			