


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 23 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.111

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BLAINCOURT LES PRECY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de BLAINCOURT LES PRECY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 15 points d'eau :

- 15 PI de 100 mm dont 1 indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,



Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de BLAINCOURT LES PRECY

60074 BLAINCOURT LES PRECY

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès

**X**

-Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

-En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

 -Non conforme en service

| N°    | Type | Adresse                                      | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | Anomalies |                                  | Observations  |
|-------|------|--|------------------|--------------------|--------|------------|---------|----------|-----------|----------------------------------|---|
|       |      |  |                  |                    |        |            |         |          |           |                                  |   |
| 00001 | P100 | Angle Résidence les Pointes/C.D. 44          | 100              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  | Remis en service par la lyonnaise le 21/01/2015               |
| 00002 | P100 | 46, rue Grande Rue                           | 150              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |
| 00003 | P100 | Grande Rue (face au 32)                      | 150              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |
| 00004 | P100 | Angle rue de Beauvais/rue Robert Leleu       | 125              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  | Situé trop près du mur  |
| 00005 | P100 | Angle Chemin des Alouettes/Ruelle du Vignoux | 100              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |
| 00006 | P100 | Angle rue de Beauvais/rue de la Mairie       | 125              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |
| 00007 | P100 | Angle rue de la Mairie/rue du Carrouge       | 100              | 100/2x070          | ✓      | ✗          | ✓       | ✓        |           | Végétation gênante               | Le PI est invisible à cause de la végétation.                 |
| 00008 | P100 | 10, rue des Sablons                          | 100              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |
| 00009 | P100 | Rue de Beauvais (face rue du Pavé)           | 100              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |
| 00010 | P100 | 1, rue des Orchidées                         | 150              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |
| 00011 | P100 | 15, rue des Orchidées                        | 150              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |
| 00012 | P100 | Rue des Sapins (face au 17)                  | 150              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |
| 00013 | P100 | 15, rue du Bois                              | 150              | 100/2x070          | ✗      | ✗          | ✓       | ✓        |           | Ouverture point d'eau impossible | Fermé par la lyonnaise le 26/06/2014.<br>Fuite au pied du PI. |
| 00014 | P100 | 1, rue des Erables                           | 150              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  | Remis en service par la lyonnaise, 22 mars 2012.              |
| 00015 | P100 | Rue de Bonquivil (face au 9)                 | 150              | 100/2x070          | ✓      | ✓          | ✓       | ✓        |           |                                  |   |