


PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 10 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : SL.2015.98

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : SAINT FELIX
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de SAINT FELIX, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 13 points d'eau :

- 13 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de Saint Félix

60574

SAINT FELIX

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 ✗ Avec anomalies
 ✗ Non autorisée
 ✗ Problématique

✓ En service
 ✓ Sans anomalie
 ✓ Autorisée
 ✓ Sans problème

✗ -Non conforme
 en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	CD 12 ANGLE RUE DE LA CROIX HUBERT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	CD 12 RUE DU PALAIS BLANC	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	GRANDE RUE FACE N°366	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00004	P100	GRANDE RUE A COTE N°641	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00005	P100	GRANDE RUE ANGLE RUE DE FAY SOUS BOIS	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00006	P100	A COTE DE L ECOLE FACE N°178	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00007	P100	FAY SOUS BOIS RUE DE VELENNE FACE N°234 BIS	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	P100	FAY SOUS BOIS RUE DE VELENNE ANGLE RUE DE L HOTEL DIEU	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00009	P100	FAY SOUS BOIS RUE DE L HOTEL DIEU A COTE DU N°857	inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00010	P100	ST Felix LE MOULIN Musee de la broserrie	inconnu	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00011	P100	nouveau lotissement	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00012	P100	entree lotissement face rue du moulin	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00013	P100	rue de heilles, Face au numéro 16	125	100/2x070	✓	✓	✓	✓		