

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 23 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN  
Réf. : SL.2015.116

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : LITZ  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de LITZ, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :

- 2 BI de 70 mm indisponibles
- 2 BI de 100 mm
- 1 PI de 70 mm avec un débit insuffisant
- 6 PI de 100 mm avec un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**



Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de LITZ

60366

LITZ

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗

-Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

✓

-En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème

✗

-Non conforme  
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	168 (ou 72 )rue de la chaussee Brunehaut	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	47 rue de la chaussee Brunehaut	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	35 rue de la chaussée Brunehaut	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00004	P100	Face au n° 29 rue de la Chaussée Brunehaut	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00005	P100	3 rue de l'Ormel voisin	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00006	B070	Face au n° 3 rue de l'Ormel Voisin	100	070	✗	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
00007	P100	11 rue du moulin	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	B100	face Mairie rue de la mairie	150	100	✓	✓	✓	✓		
00009	B100	Angle rue de la mairie et rue de la Chaussée Brunehaut	150	100	✓	✓	✓	✓		
00011	P070	Rue Alix de Bulles Hameau de Warville	080	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	