




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 23 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : SL.2015.114

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : PONTOISE LES NOYON
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de PONTOISE LES NOYON, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :

- 7 PI de 100 mm
- 1 réserve artificielle normalisée
- 2 réserves incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**


Colonel Gilles **GRÉGOIRE**

Défense Incendie de la commune de PONTOISE LES NOYON

60507

PONTOISE LES NOYON

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
-  -Indisponible
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Non conforme en service
-  -Avec anomalies
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non autorisée
-  -Problématique
-  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies				Observations	
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Anomalie		
00001	P100	GRANDE RUE N°139	100	100/2x070									RAS	
00002	P100	GRANDE RUE N°383	100	100/2x070									RAS	
00003	P100	GRANDE RUE N°667	100	100/2x070									RAS	
00004	P100	GRANDE RUE (FERME DU MERIQUIN)	100	100/2x070									RAS	
00005	P100	RUE DE LA CROIX N°145	100	100/2x070									RAS	
00006	P100	RUE DE COUARCY	125	100/2x070									RAS	
00007	P100	RUE DES BELLES SAULES	100	100/2x070									RAS	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
-  -Indisponible
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Non conforme en service
-  -Avec anomalies
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non autorisée
-  -Problématique
-  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies				Observations	
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Anomalie		
00008	CITE	RUELLE TAUDIS	120	-										
00009	CITE	RUE DU MOULIN	120	0									RAS	

01152

PONTOISE LES NOYON

: FERME DU MERIQUIN

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
-  -Indisponible
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Non conforme en service
-  -Avec anomalies
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non autorisée
-  -Problématique
-  -Sans problème

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies				Observations	
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Anomalie	* Accès	* Visite	* Anomalie		
00001	RES	CD 934, Entre Pontoise et Sempigny	Inconnu	-									Privé	