




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 24 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : SL.2015.120

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : AUGER-SAINT-VINCENT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'AUGER-SAINT-VINCENT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau :

- 2 PI de 70 mm dont 1 ayant un débit insuffisant et l'autre indisponible,
- 7 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant,
- 2 Réserves incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense incendie de la commune de AUGER SAINT VINCENT

60027 AUGER SAINT VINCENT

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X
 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	RUE RAMBURE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	RUE DES CORNOUILLERS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	RUE DU RAGUET FACE AU 26	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
00004	P100	RUE DU CHAPTRE	100	100/2x070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P070	RUE ST MARD	080	070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Capot cassé	
00006	P100	RUE ST MARIE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00007	P100	HAMEAU DE CHAUMONT RUE DU PUITTS	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
00008	P070	HAMEAU DE LA VILLENEUVE SUR AUGER RUE PRINCIPAL CD 98	080	070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau impossible 1/2 RACCORD COLLE AVEC L OBTURATEUR QUI SE DESSERRE DU CORPS PRINCIPAL	

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X
 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00009	CITE	HAMEAU DE LA VILLENEUVE SUR AUGER CD 98 SORTIE DIRECTION AUGER SAINT VINCENT	120	-	✓	✓	✓	✓		
00010	CITE	HAMEAU DE VILLENEUVE SUR AUGER CD 98 FACE AU N°17	80	-	✓	✓	✓	✓		

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 X
 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
					✓	✓	✓	✓		

Défense Incendie de la commune de AUGER SANT VINCENT

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès

- Indisponible
- En service
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

- Sans anomalie
- Non conforme en service
- Autorisée
- Sans problème

Hydrants						Anomalies	Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite
00011	P100	6 rue du noyer st vincent	100	100/2x070				