

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 4 mai 2015


Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2015.173

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS



OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : CAMBRONNE LES CLERMONT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de CAMBRONNE LES CLERMONT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 17 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm ayant un débit inférieur à 60 m³/h
- 16 PI de 100 mm.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de CAMBRONNE LES CLERMONT

60120

CAMBRONNE LES CLERMONT

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✗ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00002	P100	71 hameau de Despoilleux	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	271 rue de Neuilly	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00004	P100	525 rue de Rantigny	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00005	P100	173 rue de Rantigny	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00006	P100	Face au 484 rue de Liancourt	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00007	P100	407 rue de Liancourt	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	P100	Rue de Liancourt angle rue de Cambronne	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00009	P100	1045 route d'Ars angle impasse du Moulin d'Ars	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00010	P100	601 route d'Ars	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00011	P100	294 rue des carrières	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00012	P100	Impasse du village	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00013	P100	173 rue de Clermont	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00014	P100	rue de Bellevue	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00015	P100	rue des vaches	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00016	P070	Rue de Mouy	070	070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	canalisation de 70
00017	P100	nouvelle cité direction Mello à droite	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		