



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2015.172

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS



OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : VILLOTRAN
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de VILLOTRAN, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 points d'eau :

- 6 PI de 100 mm dont 2 ayant un débit inférieur à 60 m³/h
- 1 réserve artificielle
- 1 réserve incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de VILLOTRAN

60694

VILLOTRAN

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- X** -Avec anomalies
- X** -Non autorisée
- X** -Problématique
- X** -En service
- X** -Sans anomalie
- X** -Autorisée
- X** -Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	rue grande à coté du n°1	150	100/2x070	X	X	X	X		
00002	P100	Rue grande. Face au local communal	150	100/2x070	X	X	X	X	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00003	P100	rue grande à coté du 35	150	100/2x070	X	X	X	X	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00004	P100	59 rue Violette angle grande rue	150	100/2x070	X	X	X	X	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P100	2 rue de la Garenne	150	100/2x070	X	X	X	X	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- X** -Avec anomalies
- X** -Non autorisée
- X** -Problématique
- X** -En service
- X** -Sans anomalie
- X** -Autorisée
- X** -Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat				Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00006	RES	à coté du 83 Rue grande. Face à la ferme Tack	120	-	X	X	X	X		
00007	MARE	rue grande entre le P1 1 et 2	600	-	X	X	X	X		