

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 4 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2015.169

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : PONTARME
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de PONTARME, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :

- 2 BI de 100 mm
- 8 PI de 100 mm.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.


D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT



Défense Incendie de la commune de PONTARME

60505

PONTARME

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme
 en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	B100	devant le n°74 grande rue	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
00002	P100	8 chemin de la fontaine	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	
00003	B100	7 grande rue	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
00004	P100	2 chemin des vaches	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00005	P100	angle chemin des vaches / impasse des gerioles	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	
00006	P100	angle rue morliere / chemin de l'hotel dieu	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00007	P100	route de thiers, angle impasse des tuyas	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	P100	route de thiers, chemin du chene	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00009	P100	21 rue de pastillon	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00010	P100	5 rue de pastillon	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	