



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## PREFET DE L'OISE

### SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 4 mai 2015

Affaire suivie par : M. le L<sup>T</sup> COPPIN

Réf. : SL.2015.165

### LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS



**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : LONGUEIL SAINTE MARIE  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LONGUEIL SAINTE MARIE, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 34 PI de 100 mm dont 1 indisponible et 1 ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

## Défense Incendie de la commune de Longueil Sainte Marie

60369

LONGUEIL SAINTE MARIE

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anormale	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
									Indisponible	En service	
					* Anormale	* Accès	* Visite	- Avec anomalies - Non autorisée - Problématique		- Sans anomalie - Autorisée - Sans problème	
00001	P100	Rue du grand Ferre angle rue de l'Abreuvoir	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00002	P100	Rue du grand Ferre angle rue du Muguet	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00003	P100	RUE DU MOULIN ANGLE RUE ST MARTIN	060	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00004	P100	RUE DE PICARDIE ANGLE RUE DU JARDIN BOULET	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70		
00005	P100	RUE DE PICARDIE FACE AU N°660	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00006	P100	RUE DE LA SURQUETTE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00007	P100	RUE DE PICARDIE FACE N° 992	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00008	P100	RD 26 AVANT LA RUE DES JONQUILLES	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00009	P100	RD 26 SORTIE RUCOURT	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00010	P100	RUE DE LA LOUVIERE FACE AU N° 500	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00011	P100	RUE DE LA LOUVIERE	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70		
00012	P100	RUE DU PORT PORT SALUT	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70		
00013	P100	RUE DES ORMELETS PORT SALUT ANGLE D 155 ET D 26	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Ouverture point deau impossible Capot cassé Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100 Fuite hydrant BI PI	à réparer	
00014	P100	RUE DU BIEF FACE N° 2 RD 26	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
00015	P100	RUE DES RUMINES	060	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h		Poteau accessoire
00016	P100	RUE DE LA RUELETTE BOIS D AGEUX	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé		MANOEUVRE DIFFICILE TROP PRET DU MUR
00017	P100	RUE DE LA RUELETTE ETS NORD AFFINAGE	100	100	✓	✓	✓	✓			
00018	P100	RUE DE LA GARE FACE N° 5	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100	A réparer	

## Défense Incendie de la commune de Longueil Sainte Marie

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00019	P100	RUE DE LA GARE FACE DEPOT TGV	150	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de 100	A réparer
00020	P100	ROUTE DE BAILLY FACE RUE DES LILAS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00021	P100	IMPASSE DES LILAS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00022	P100	RUE DU GRAND FERRE FACE AU N° 48	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00023	P100	RUE DU FAVEL FACE AU N° 56	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00024	P100	RUE DU FAVEL FACE N°660	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00025	P100	Rue de la gare face au 4 angle impasse de pré florant	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00026	P100	Rue du muguet face école	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00027	P100	Rue du grand riveau face au N°14	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00028	P100	Rue du puits angle rue du clos dannon	100	070/2x100	✓	✓	✓	✓		
00029	P100	Rue du puits face n° 16	100	070/2x100	✓	✓	✓	✓		
00030	P100	rue de picardie et angle rue des champarts	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00031	P100	RD26 ferme de l'abbaye	150	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
00032	P100	rue du favel et angle rue de saint martin	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00034	P100	Rue des Ormelets	150	100/2x070	✓	X	✓	✓	Végétation gênante Manque 2 bouchons de 70	
00035	P100	Rue des Ormelets angle rue des Ecluses	150	100/2x070	✓	X	✓	✓	Végétation gênante Manque 2 bouchons de 70	

## Légende

- \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique  
 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème  
 -Non conforme en service