




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

*Recevi*

Tillé, le 5 février 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN

Réf. : SL.2015.41

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : GLAIGNES  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de GLAIGNES, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm
- 9 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

**Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

## Défense Incendie de la commune de GLAIGNES

60274

GLAIGNES

## Légende

\* Etat  
\* Anomalie  
\* Visite  
\* Accès



-Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique



-En service  
-Sans anomalies  
-Autorisée  
-Sans problème



-Non conforme  
en service

Hydrants						Anomalies				Observations
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00001	P100	RUE HENRI DE BERTIER DE SAUVIGNY	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	RUE DE CHANTEPIE FACE AU N°2	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	RUE DE SENTELETTE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00004	P100	RUE DES SABLONS ANGLE RUE DE BERMONCET	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00005	P070	RUE DES TONNELIERS AU N°26	080	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00006	P100	VOIE COMMUNALE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00007	P100	RUE DE JAVELLE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	P100	RUE DE BEAUMARAIS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00009	P100	MANECANTERIE	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	PI PRIVE	PORTAIL FERME DU CHATEAU
00010	P100	RUE DU BOIS BERLETTE	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	