



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 4 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2015.170

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : VANDELICOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de VANDELICOURT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 points d'eau :

- 11 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit inférieur à 60 m³/h
- 1 point d'aspiration dans un cours d'eau naturel.


Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT



Défense Incendie de la commune de VANDELICOURT

60654

VANDELICOURT

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00002	P100	1 RUE DU JEU D'ARC, angle grande rue	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00003	P100	GRANDE RUE, angle rue Charlotte	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00004	P100	1 RUE DE MAREST	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00005	P100	13 RUE DE VILLERS	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Végétation gênante	
00006	P100	21 RUE DE VIGNEMONT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00007	P100	21 RUE CHARLOTTE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00008	P100	HAMEAU DE ZOET	150	100/2x070	X	✓	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00009	P100	RUE DE L'EGLISE	100	100/2x070	✓	X	✓	✓	Végétation gênante	
00010	P100	3 RUE DE LA FORGE, LOTISSEMENT CHARLOTTE	Inconnu	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00011	P100	RUE DE LA FORGE, ANGLE RUE CHARLOTTE LOTISSEMENT CHARLOTTE	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		le Pl doit être implanté sur un socle en béton.

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations