

PREFET DE L'OISE

SEEF
01 JUN 2015
Arrivée

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 20 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN
Réf. : SL.2015.206

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : CUIGNIERES
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cuignières, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 6 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm avec un débit insuffisant
- 5 PI de 100 mm dont un avec un débit insuffisant

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de CUIGNIERES

60186





















CUIGNIERES

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00001	P100	6 Grande rue et angle rue Mare des Saules	150	100/2x070						Défaut de signalisation	
00002	P100	Rue Mares des Saules angle rue de Clermont.	150	100/2x070							
00004	P100	rue de l'église et angle rue de clermont au 270	100	100/2x070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P65	angle Rue de l'église , tour de la ville (face place)	060	070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00006	P100	route départemental 127 , au niveau du silo	200	100/2x070							
00007	P100	378 rue d'en bas	125	100	