



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 7 juillet 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.275

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : OGNES
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune d'Ognes, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 4 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm
- 1 PI de 100 mm
- 1 réserve incendie
- 1 point d'aspiration dans un cours d'eau naturel

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune d'OGNES

60473

OGNES

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme
 ✗ -en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
1	P65	RUE CLAUDE TILLET FACE DE LA MAIRIE	060	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
2	P100	RUE CLAUDE TILLET	150	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ -Indisponible
 ✗ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✗ -Problématique

✓ -En service
 ✓ -Sans anomalie
 ✓ -Autorisée
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme
 ✗ -en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.					Anomalies	Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
3	RES	RUE DES FONTAINES SALLE DES FETES	120	-	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation Végétation gênante	
4	ETAN	RUE DES FONTAINES ROUTE DE BREGY	Inconnu	-	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	