



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 12 janvier 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.9

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Carte Communale de la commune de : LE-PLESSIS-PATTE-D'OIE  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de la Carte Communale de la commune du Plessis-Patte-d'Oie, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 8 points d'eau :

- 5 PI de 100 mm avec des débits insuffisants
- 2 PI de 70/2/40 avec des débits insuffisants
- 1 réserve incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration de la carte communale.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

## Défense Incendie de la commune de PLESSIS-PATE-D'OIE

## 60502 PLESSIS PATTE D'OIE

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -Problématique
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00001	P100	RUE DE LA BRIQUETTERIE ANGLE PLACE DES TILLEULS	125	100/2x070						Ouverture point d'eau difficile	
00002	P070	276 RUE DU PAVE	060	070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque 1 bouchon de 70 Canalisation d'alimentation de 60mm	
00003	P100	271 RUE DE LA PRESLE	125	100/2x070						Ouverture point d'eau difficile	
00004	P100	RUE DE LA PRESLE RUE DE LA PRESLE ANGLE RUE DE LA FONTAINE	125	100/2x070							
00005	P100	RUE DE LA FONTAINE FACE AU 361	125	100/2x070						Ouverture point d'eau difficile	
00006	P070	681 RUE DE LA FONTAINE	080	070						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00007	P100	RUE DE LA BRIQUETTERIE DIRECTION LE CHATEAU D'EAU	125	100/2x070							

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -Problématique
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
00008	RES	449 RUE DE LA BRIQUETTERIE FERME DU CHATEAU	210	-							Privé