

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 24 février 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2016 54

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BOUBIERS
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de BOUBIERS, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 9 points d'eau.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune BOUBIERS

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

X -Indisponible
✓ -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme en service

24/02/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Réa / rés	Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60089	BOUBIERS	1	P100	✓	✓	✓	✓	rue du Beau Chenaux (face au n°15)				60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60089	BOUBIERS	2	P100	✓	✓	✓	✓	angle rue de l'église et chemin d'en bas	4,4	2,7		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60089	BOUBIERS	3	P100	✓	✓	✓	✓	23 rue du chêne	4,0	2,4		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60089	BOUBIERS	4	P100	✓	✓	✓	✓	rue du Billoy (cabine tél)	6,6	3,9		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60089	BOUBIERS	5	P100	✓	✓	✓	✓	1 rue de l'église	4,0	2,3		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60089	BOUBIERS	6	P100	✓	✓	✓	✓	Angle rue de Danval route de Dieppe, hameau du Fayel	4,6	3,4		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60089	BOUBIERS	7	P100	✓	✓	✓	✓	rue du billoy (salle des fêtes)	6,8	5,0		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60089	BOUBIERS	8	P100	✓	✓	✓	✓	rue de Danval	8,1	6,2		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60089	BOUBIERS	9	P100	✓	✓	✓	✓	rue du bois de la garenne	4,1	2,5		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				