


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 7 juillet 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.270

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : ESTREES SAINT DENIS
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Estrées Saint Denis, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 51 points d'eau :

- 4 BI de 100 mm
- 46 PI de 100 mm
- 1 réserve naturelle aménagée

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de ESTREES SAINT DENIS

60223

ESTREES SAINT DENIS

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

X -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

X -Non conforme
en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | Anomalies | | Observations |
|----|------|--|------------------|--------------------|--------|------------|---------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | P100 | Rue du Château d'Eau | 150 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 2 | P100 | avenue de Flandre face au 117 | 150 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | | Capot cassé Capot HS | |
| 3 | P100 | Avenue de Flandre face au 86 | 150 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 4 | P100 | avenue de Flandres face au 46 | 150 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 5 | P100 | avenue Abel Didelet devant le collège | 125 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | | Manque capot | |
| 6 | P100 | avenue Abel Didelet face à la piscine | 125 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | | Fuite hydrant BI PI | |
| 7 | P100 | Rue de Compiègne RD 36 à l'angle du cimetière | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8 | P100 | place du Général De Gaulle | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 9 | P100 | avenue de Picardie face au 13 | 125 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | | Ouverture point d'eau difficile | |
| 10 | P100 | angle rue de Picardie et rue Molière | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 11 | P100 | rue de la Solette face au 15 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 12 | P100 | rue des Mésanges face au 17 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 13 | P100 | impasse des Hirondelles face au 13 | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 14 | P100 | rue de l'Hermitage face au RPA | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 15 | P100 | Résidence des Sablons face au 3 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 16 | P100 | Résidence des Sablons face au 6 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 17 | P100 | rue des Bois | 100 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | | Purge HS Capot cassé | |
| 18 | P100 | rue des Bois face au 13 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

Défense Incendie de la commune de ESTREES SAINT DENIS

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- X** -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
-  -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
-  -Non conforme en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | Anomalies | | | | Observations |
|----|------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|---------|----------|--|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | |
| 19 | P100 | Rue de Francières RD 523 face au Ets AGRIFAC | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | P100 | rue de Compiègne RD 36 face au Ets PHARMATIS | 100 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | Manque 2 bouchons de 70 Manque 1 bouchon de 100 |
| 21 | P100 | rue de Compiègne RD 36 face au Ets LE PLOMB FRANCAIS | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | P100 | avenue des Aiguillons | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | P100 | avenue des Aiguillons face au 24 | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | B100 | avenue Charles Dotin face au 10 | 125 | 100 | ✓ | X | ✓ | ✓ | Défaut de signalisation |
| 25 | P100 | avenue du Maréchal Foch face au Ets BELLOY | 125 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | Ouverture point d'eau difficile Manque 1 bouchon de 100 |
| 26 | P100 | RN 17 face à la DDE et Ets APPIA | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | P100 | A l'intérieur des Ets APPIA | 100 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | Végétation gênante Végétation gênant l'accès pompier |
| 28 | P100 | Rue de la Gare | 100 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | Fuite hydrant BI PI Carré d'ouverture, fuite importante |
| 29 | P100 | Rue de la Haute Borne | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | P100 | avenue de Flandre RN 17 face au 180 | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 31 | B100 | avenue de Flandre RN 17 face au 142 | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | B100 | avenue du Maréchal Weygand | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 33 | P100 | rue Théophile Havry face au 45 | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | P100 | avenue du Maréchal Foch face au 29 angle Chemin Blanc | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 35 | B100 | rue de la République à coté du 28 | 125 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | P100 | avenue Abel Didelet face au centre de secours | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | P100 | rue de la République face au 8 | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Défense Incendie de la commune de ESTREES SAINT DENIS

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | | | | | Anomalies | Observations |
|----|------|---|------------------|--------------------|--------|------------|---------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | | |
| 38 | P100 | route de Francières devant les Ets JSP International après la voie ferrée | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 39 | P100 | rue du Moulin | 125 | 100/2x070 | ✓ | X | ✓ | ✓ | Capot cassé | |
| 40 | P100 | Angle rue Elisa Barré et rue Gabriel Marteau | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 41 | P100 | Rue Théophile Havy près de l'arrêt de car | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 42 | P100 | lotissement du Moulin des Hayes | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 43 | P100 | RN 17 face au Ets FORD entrée Sud côté E.S.D. | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 44 | P100 | RN 17 face au Ets FORD entrée Nord côté Ressons | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 45 | P100 | angle rue des Sablons et rue de l'Hermitage | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 46 | P100 | angle rue des Essteux et impasse de l'Herault | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

| N° | Type | Adresse | Volume m3 | m3 / h Ré-alim. | | | | | Anomalies | Observations |
|----|------|---|-----------|-----------------|--------|------------|---------|----------|---|--------------|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | | |
| 48 | MARE | Rue de l'Hermitage derrière le Plomb Français | 300 | - | ✓ | X | ✓ | ✓ | un demi raccord H.S sur une ligne d'aspiration un tas de sable sur l'Aire d'aspiration gêne la mise en place de l'engin | |

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | | | | | Anomalies | Observations |
|----|------|--|------------------|--------------------|--------|------------|---------|----------|-----------|--------------|
| | | | | | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | | |
| 49 | P100 | angle rue du Jeu d'Arc et allée des Platanes | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Défense Incendie de la commune de ESTREES SAINT DENIS

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- X
 -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- ✓
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- ✗
 -Non conforme
 en service

| Hydrants | | | | | | | | Anomalies | | Observations |
|----------|------|---|------------------|--------------------|--------|------------|---------|-----------|--|--------------|
| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | * Etat | * Anomalie | * Accès | * Visite | | |
| 50 | P100 | Rue de Compiègne face aux Ets Le Plomb Français | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 51 | P100 | Allée des pommiers | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 52 | P100 | 116, Avenue de Flandre | 150 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |