



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 14 octobre 2015

Affaire suivie par : M. le LTN A. COPPIN

Réf. : SL.2015.354

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : SERY MAGNEVAL
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de SERY MAGNEVAL, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 7 points d'eau :


- 7 PI de 100 mm dont 1 ayant un débit insuffisant

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,


Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de SERY MAGNEVAL

60618

SERY MAGNEVAL

Légende

- * Etat - En service - Non conforme
 * Anomalie - Avec anomalies - Sans anomalie en service
 * Accès - Non autorisée - Autorisée
 * Signalisation - Problématique - Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	P100	RUE ROBERT RUEGG PRES DE LA MAIRIE	100	100/2x070	225,00	210,00	205,00	6,00	5,00					Mesures du SDIS le 20/05/2014	
2	P100	RUE ROBERT RUEGG FACE AU N°6	100	100/2x070	200,00	184,00	190,00	6,00	5,00					PIA NUMEROTER Mesures du SDIS le 20/05/2014	
3	P100	RUE ROBERT RUEGG FACE N° 26	100	100/2x070	210,00	177,00	200,00	7,00	4,00					Mesures du SDIS le 20/05/2014	
4	P100	PLACE DES MARONNIERS	100	100/2x070	83,00	74,00	77,00	6,00	4,00				Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau difficile Ouverture point d'eau impossible	Mesures du SDIS le 20/05/2014	
5	P100	IMPASSE DU JARDIN DES DAMES FACE AU N°8	100	100/2x070	95,00	70,00	80,00	6,50	4,00					Mesures du SDIS le 12/04/2013	
6	P100	RUE DES COLLINIÈRES FACE AU N°22	100	100/2x070	120,00	105,00	110,00	6,20	4,00					Mesures du SDIS le 12/04/2013	
7	P100	RUE DES COLLINIÈRES FACE AU N°34	100	100/2x070	142,00	120,00	132,00	7,00	4,00					Mesures du SDIS le 12/04/2013	