



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé, le 9 mars 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2016 103

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Sulpice  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sulpice, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 26 hydrants sous pression.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à révision du plan d'occupation des sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services  
D'incendie et de Secours

Colonel Luc CORACK

## Défense Incendie de la commune SAINT SULPICE

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation

**X** -Indisponible  
-Avec anomalies  
-Non autorisée  
-Problématique

**✓** -En service  
-Sans anomalie  
-Autorisée  
-Sans problème

**X** -Non conforme en service

08/03/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E	A	A	S	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Rés / Rés	Débit réélim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	1	P100	✓	✓	✓	✓	HAMEAU DE LA HAUTE VILLE, DEVANT LE N°13	4,5	3,5		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	2	P100	✓	✓	✓	✓	HAMEAU DE CRECY, FACE AU CHATEAU	6,5	4,7		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	4	P100	✓	✓	✓	✓	RUE DES ECOLES FACE A LA SALLE	6,0	3,3		60		080	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	5	P100	✓	✓	✓	✓	RUE DE LA VALLEE, FACE AU 40	7,0	4,9		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	6	P100	✓	✓	✓	✓	4 IMPASSE DES HANNOQUETS	6,5	4,6		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	8	P100	✓	✓	✓	✓	RUE DE LA GARE ANGLE CLOS DU CHEMIN VERT	5,6	3,6		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	9	P100	✓	✓	✓	✓	RUE DE LA GARE A COTE DE LA MAIRIE	5,0	3,5		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	10	P100	✓	✓	✓	✓	RUE D'AUTEUIL FACE A LA COOPERATIVE	5,1	3,0		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	11	P100	✓	✓	✓	✓	FACE AU 15 RUE DE BEAUVAIS	6,5	4,4		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	12	P100	✓	✓	✓	✓	IMPASSE DU CHENE PULLEUX ANGLE RUE DE TROUSSENCOURT	6,0	3,0		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	13	P100	✓	✓	✓	✓	FACE AU 30 RUE DE TROUSSENCOURT	6,1	3,3		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	14	P100	✓	✓	✓	✓	FACE AU 4 IMPASSE DU BOUT DE BRIE	5,5	2,5		60		060	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	15	P100	✓	✓	✓	✓	FACE AU 10 IMPASSE DU BOUT DE BRIE	5,6	2,5		60		060	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	16	P100	✓	✓	✓	✓	ANGLE CHEMIN BLANC & RUE DU VAL DE L'EAU	7,5	4,2		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	17	P100	✓	✓	✓	✓	RUE DU VAL DE L'EAU A COTE DU CENTRE EQUESTRE	7,0	3,5		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	18	P100	✓	✓	✓	✓	HAMEAU DE LA GROSSE SAULX, A PROXIMITE DU N° 5	4,5	2,2		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	19	P100	✓	✓	✓	✓	36 LA GROSSE SAULX	4,5	1,0		57		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	20	P100	✓	✓	✓	✓	LES GODINS A COTE DE LA FERME	7,6	1,5		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	21	P100	✓	✓	✓	✓	RUE DE LA VALLEE A COTE DU PONT	7,2	5,1		60		150	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	22	P100	✓	✓	✓	✓	13 LA GROSSE SAULX	4,5	1,5		60		100	100/2x070		□	□		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	23	RES	✓	✓	✓	✓	RUE DE CRECY, SORTIE DIRECTION ABBECOURT								120	☑	☑	2			



## Défense Incendie de la commune SAINT SULPICE

Légende  
 \* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Accès  
 \* Signalisation

**X** -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique

-En service  
 -Sans anomalies  
 -Autorisée  
 -Sans problème

-Non conforme  
 en service

08/03/2016

Implantation	N°Insee	Norm Commune	N°PEI	Type	E t a	A n o	A c c	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Rés / rés	Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	24	RES	X	X	X	✓	COOPERATIVE DE ST SULPICE SORTIE DIRECTION SAINT QUENTIN D'AUTEUIL								240	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	25	P100	✓	X	✓	✓	RUE DE NOAILLES, FACE AU LOTISSEMENT A BATIR	5,9	5,0		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		450		
Voie publique	60598	SAINT SULPICE	26	P100	✓	X	✓	✓	RUE DE NOAILLES, FACE AU N° 6	5,5	4,4		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		450		