



Eau France

Monsieur le Président
Du Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons
2 rue de Méru
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

N/réf : 2016.08-35

Chaumontel, le 29 août 2016

Objet : Attestation de Conformité – Bouche Incendie de la ZAC d'Amblainville

Monsieur le Président,

Nous vous remettons, ci-joint, l'attestation de conformité provisoire des hydrants cité en objet et installé ZAC d'Amblainville.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Charles Gautier,
Adjoint Chef d'Agence

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J.C. Gautier", written over a faint, illegible stamp or background.

Pièces Jointes : 1

ATTESTATION DE CONFORMITE PROVISOIRE POUR BOUCHE INCENDIE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATEUR

Nom : Suez - Eau France
Adresse : Chemin de Coye la Forêt
95270 Chaumontel
Tél secrétariat technique : 01.30.29.32.81 ou 01.30.29.32.83
Fax : 01.30.29.32.92

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE GESTIONNAIRE DU RESEAU

Nom : Suez - Eau France
Adresse : Chemin de Coye la Forêt
95270 Chaumontel
Tél secrétariat technique : 01.30.29.32.81 ou 01.30.29.32.83
Fax : 01.30.29.32.92

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'HYDRANT

Le réseau incendie de la ZAC d'Amblainville peut délivrer 180 m³/heure pendant 3 heures en utilisant 3 poteaux en simultané ou en utilisant 1 poteau de diamètre 100 mm et un poteau de diamètre 150 mm.

Cette condition est valable uniquement avec le réservoir d'Hénonville en service et à titre exceptionnel (incendie). Un test sera réalisé dès que les travaux sur le réservoir d'Hénonville seront terminés.

Chaumontel le 29 août 2016

