

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 22 mars 2016

Affaire suivie par : M. le Lt. COPPIN
Réf. : AC. 2016 115

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Elaboration de la carte communale de la commune de Couloisy
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration de la carte communale de la commune de Couloisy, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 9 hydrants sous pression.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration de la carte communale de la commune.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours



Colonel Luc **CORACK**

Défense Incendie de la commune COULOISY

Légende
 * Etat
 * Anomalie
 * Accès
 * Signalisation

 -Indisponible
 -En service
 -Avec anomalies
 -Sans anomalie
 -Non autorisée
 -Autorisée
 -Sans problème

 -Non conforme en service

21/03/2016

Implantation	N° Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E	A	A	S	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre allm	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Réa / Réa allm	Débit réélitm m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60167	COULOISY	1	P100	✓	✓	✓	✓	rue St Blaise, devant l'école	4,4		121	104		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>		150		
Voie publique	60167	COULOISY	2	P100	✗	✗	✓	✓	1, rue du chemin vert, devant le collège	4,2		66	52	54	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>		150		
Voie publique	60167	COULOISY	3	P100	✓	✓	✓	✓	37, route de Reims	4,1		80	62		125	100/2x070		<input type="checkbox"/>		150		
Voie publique	60167	COULOISY	4	P100	✗	✗	✓	✓	2, rue de la récompense, angle route de Reims	4,1		71	49	58	125	100/2x070		<input type="checkbox"/>		150		
Voie publique	60167	COULOISY	5	P100	✓	✗	✓	✓	14, rue Louis Bouland	8,0		130	131		300	100/2x070		<input type="checkbox"/>		150		
Voie publique	60167	COULOISY	6	B100	✗	✗	✓	✓	2, rue Louis Bouland	3,8		54	39	45	080	100		<input type="checkbox"/>		150		
Voie publique	60167	COULOISY	7	P100	✗	✗	✓	✓	75, route de Reims	4,2		70	55	61	125	100/2x070		<input type="checkbox"/>		150		
Voie publique	60167	COULOISY	8	P100	✓	✓	✓	✓	83, route de Reims, angle chemin de Croutoy	4,2		131	111		125	100/2x070		<input type="checkbox"/>		150		
Voie publique	60167	COULOISY	9	P100	✓	✗	✓	✓	rue des peupliers, angle rue des ifs	4,4		73	61	63	100	100/2x070		<input type="checkbox"/>		150		