



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 août 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2016 303

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune FAY SAINT QUENTIN
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan local d'Urbanisme de la commune de Fay Saint Quentin, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de FAY SAINT QUENTIN

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

✗ -Indisponible
✔ -Avec anomalies
✔ -Non autorisée
✔ -Problématique

✔ -En service
✔ -Sans anomalie
✔ -Autorisée
✔ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

05/08/2015

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A o	A n	S i	A c	S g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Max	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Réa / Rés	Débit réallim m3/h	Volume chateau d'eau	Altitude chateau d'eau	Réserve inc
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	1	P100	✔	✔	✔	✔	✔	✔	RUE HINAUT, A COTE DU N° 19	4,0	2,0		60		inconnu	070/2x100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200			
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	2	P100	✔	✔	✔	✔	✔	✔	RUE DE L'ABBAYE, FACE AU 2	4,0	2,1		60		150	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200			
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	4	P180	✔	✔	✔	✔	✔	✔	GRANDE RUE DE LA FRANICHE MARE, FACE A LA MARE	4,5	1,6		60		inconnu	070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200			
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	5	P100	✔	✔	✔	✔	✔	✔	GRANDE RUE DE LA FRANICHE MARE	4,0	1,0		62		inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200			
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	7	P180	✔	✔	✔	✔	✔	✔	GRANDE RUE DE LA FRANICHE MARE	5,4	1,0		55		inconnu	070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200			
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	8	P100	✔	✔	✔	✔	✔	✔	RUE DE L'EGLISE	4,0	2,0		60		inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200			
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	9	P100	✔	✔	✔	✔	✔	✔	RUE DU COLOMBIER, FACE AU N°4	4,0	2,0		60		inconnu	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200			
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	10	RES	✔	✔	✔	✔	✔	✔	GRANDE RUE DE LA FRANICHE MARE								120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	11	RES	✔	✔	✔	✔	✔	✔	RUE DE LA TOURELLE								120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60230	FAY SAINT QUENTIN	12	RES	✔	✔	✔	✔	✔	✔	IMPASSE CHAUSSEE DE BULLES								120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3			