

PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 5 août 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC.2016 304

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du porter à connaissance prévu à l'article R132-1 du code de l'urbanisme, de la commune de SAINT CREPIN IBOUVILLERS, secteur de Montherlan, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 6 Points d'Eau Incendie sur ce secteur.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de SAINT CREPIN secteur de MONTHERLANT

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accés
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisées
- En service
- Sans anomalie
- Autorisées
- Sans problème
- Non conforme en service
- Problématique
- Sans problème

04/08/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E a a o c g	A n c i g	S	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m ³	Ré alim rés	Rés / rés	Débit réalim m ³ /h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60417	MONTHERLANT	1	P100				RUE DU BAS ANGLE CHEMIN MARNIERE	7,2	4,0		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60417	MONTHERLANT	2	P100				RUE DE VERTEVILLE ANGLE RUE DU BAS	7,0	4,6		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60417	MONTHERLANT	3	P100				RUE DE GOURNAY A COTE DU N°12	5,8	1,8		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60417	MONTHERLANT	4	P100				RUE DE GOURNAY A COTE DU N°2	4,6	1,4		60		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60417	MONTHERLANT	5	P100				RUE DE L EGLISE ANGLE CHEMIN DU CIMETIERE	5,4	1,0		45		080	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Voie publique	60417	MONTHERLANT	6	P100				RUE DE MONTISOEL	2,5	1,0		5		100	100/2x070		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				