


PREFET DE L'OISE



**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 30 novembre 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2016 447

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine BP 20317
60021 BEAUVAIS Cedex

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de Nogent sur Oise
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision de son plan local d'Urbanisme de la commune de Nogent sur Oise, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 180 Point d'Eau Incendie dont trois indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental Adjoint,



Colonel Pascal PAILLOT

Commune de Nogent sur Oise

60463 NOGENT SUR OISE

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	60 rue Rolland Vachette	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile ouverture difficile	ras
2	P100	angle Roland VACHETTE / Résidence du LESCH.	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
4	P100	Place de Saulcy, face au 7 rue vallièrè	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau	mis indisponible par la lyonnaise des eaux
5	P100	rue Vallière Face au n° 53	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
7	P100	rue Faidherbe face au n°58	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
8	P100	rue Pierre Bernard angle rue des moines	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	débit inférieur à 60m3/h	ras
9	P100	rue Faidherbe face au n°76	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
10	P100	rue Faidherbe face au n°106	080	100/2x070	✗	✗	✓	✓		ras
11	B100	Rue Rolland Vachette angle rue de Bouleux	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	ras
13	P100	Allée Ste Brigide angle rue de la Papeterie	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
14	P100	rue Marcel Deneux face au n°21	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
15	B100	rue de Bouleux face au n°22	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	ras
16	B100	Centre commercial des 3 rois	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	ras
17	P100	04 bis rue du Docteur Schweitzer	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
18	B100	rue du Général de Gaulle face au n°111	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
19	P100	rue du Docteur Roux face au n°13	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
20	P100	rue Pasteur face au n°19	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
21	P100	rue du Professeur Calmette, GS des Obiers	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
22	P100	rue du Professeur Calmette Face au n°13	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		remis en service par la lyonnaise
23	P100	27 Boulevard branly	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
24	P100	16 rue du Professeur calmette	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
25	P100	7/9 Boulevard branly	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras

Commune de Nogent sur Oise

Hydrants

<ul style="list-style-type: none"> * Etat * Anomalie * Accès * Signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problématique 	<ul style="list-style-type: none"> -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème 	<ul style="list-style-type: none"> -Non conforme en service
--	--	---	---

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies		Observations
26	P100	Place Gay lussac, face au bât les charmes	100	100/2x070						Manque 1 bouchon de 100	remplacement du clapet effectué par la lyonnaise
27	P100	Avenue du 8 mai 1945, angle rue de la paix	100	100/2x070						ras	
28	P100	rue de la Paix face au n°10	100	100/2x070						ras	
29	P100	Avenue du 8 mai 1945, face au n°48	100	100/2x070						ras	
30	P100	rue faidherbes, Château des rochers	100	100/2x070						ras	
31	P100	Cavée des rochers, angle rue faidherbe	100	100/2x070						ras	
32	P100	rue Faidherbe face au n°50	100	100/2x070						ras	
33	P100	rue Tuillerie, face au bât D	100	100/2x070						ras	
34	P100	face au 8 rue de la rélicité	100	100/2x070						Travaux d'aménagements quartier la Commanderie	
35	P100	rue de la Paix (en bas du pont)	100	100/2x070						ras	
36	P100	Rue Désiré Veret, angle chemin vert	100	100/2x070						ras	
37	P100	rue des Champs de bouleux, angle rue du verger	100	100/2x070						TRAVAUX PAR LA LYONNAISE	
38	P100	rue du Marais sec, face Ets FICOP	100	100/2x070						ras	
39	P100	avenue de l'Europe, angle du luxembourg	100	100/2x070						ras	
40	P100	avenue de l'Europe (tour de la vallée)	100	100/2x070						ras	
41	P100	rue Jean baudet, angle rue bogaert	100	100/2x070					Capot cassé Manque 1 bouchon de 70	ras	
42	P100	rue de la Vallée angle rue Houdu face au n°13	100	100/2x070						ras	
43	P100	rue Jean baudet, angle rue louis armand	100	100/2x070						ras	
44	B100	rue Louis Armand face au n°18	100	100					Défaut de signalisation	ras	
45	B100	rue de Soissons face au n°2	100	100					Défaut de signalisation	ras	
47	P100	rue des Frères péraux face au n°33	100	100/2x070						ras	
48	P100	rue des Frères péraux, face Ets Montupets	080	100/2x070					Manque 1 bouchon de 70	ras	
49	P100	29 rue voltaire	100	100/2x070						ras	

Commune de Nogent sur Oise

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation

✘ -Indisponible
✘ -Avec anomalies
✘ -Non autorisée
✘ -Problématique

✔ -En service
✔ -Sans anomalies
✔ -Autorisée
✔ -Sans problème

✘ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies		Observations
50	P100	rue du Général de gaule face au n° 46	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
51	P100	place Victor hugo face au n°18	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
52	P100	rue Pierre semard, face au service technique	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
53	B100	rue du Général de gaule face au n°74	100	100	✔	✔	✔	✔		BI Placée sous plaque assainissement	
54	B100	rue de St just, angle rue jean de la fontaine	100	100	✔	✘	✔	✔	Défaut de signalisation	ras	
55	P100	rue Marcelin berthelot face au n°41	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
56	P100	rue Marcelin berthelot face au n°3	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
57	P100	CES Marcelin berthelot, face à la chaufferie	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
58	P100	rue du Moustier, CES Marcelin Berthelot	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
59	P100	Rue Rolland Vachette, face au n°07	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
60	P100	rue Rolland vachette face au n°10	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
61	B100	place de la République face au n°12	100	100	✔	✘	✔	✔	Défaut de signalisation	ras	
63	B100	rue du Général de gaule face au n°15	100	100	✔	✘	✔	✔	Défaut de signalisation	ras	
64	P100	Quai d'Amont face au silo à grains	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
65	P100	rue du Clos Barrois face au Ets Sodab	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
66	P100	rue du Clos Barrois, face au Ets DBM	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
67	P100	rue du Clos Barrois, face au Ets Autoft	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
68	P100	rue du Marais sec, face au Ets Laubion	100	100/2x070	✔	✘	✔	✔	fuite sur presse etoupe	ras	
69	P100	Allée des frères lumières	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔			
70	P100	square De Laitre de Tassigny	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
71	P100	rue franklin roosevelt face au n°18	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
72	P100	rue Winston Churchill, à côté du n°05	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	
73	P100	rue Jules Valles, face au n°57	100	100/2x070	✔	✔	✔	✔		ras	

Commune de Nogent sur Oise

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
74	P100	rue Franklin Roosevelt, face au n°11	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
76	P100	allée philéas Lebesgue, face à l'école maternelle	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI	légère fuite à la purge
77	P100	allée Philéas Lebesgue, face au n°1	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
78	P65	rue paul claudel	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
79	P100	rue Clément Marot, angle rue françois villon	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
80	P100	rue François Villon, angle rue marceau	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
81	P100	rue Marceau, angle rue clement marot	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
82	P100	rue François Mauriac, face au n°09	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible Purge HS	guide clapet HS mis hors service par la lyonnaise
83	P100	Rue moiere face au n°01	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
84	P100	rue Charles Peguy, face au n°07	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
85	P100	rue Georges Bernanos, face au n°08	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
86	P100	boulevard Pierre de Coubertin, angle marcel pagnol	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
87	P100	rue Marcel Pagnol, face au n°02	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		hydrant mal implanté, stationnement de véhicule juste devant
88	P100	rue de Montherlant, angle rue paul claudel.	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
89	P100	rue Albert camus, face au n°04	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	stationnement VL genant	
90	P100	boulevard Pierre de Coubertin, face au n°06	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
91	P100	boulevard Pierre de Coubertin face rue francois mauriac	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
92	P100	rue Marcel Proust, face au n°04	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	
93	P100	rue Marceau, angle rue hochte	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
94	P100	rue Louis Blanc, face au foyer	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
95	P100	avenue Saint Exupéry, face au n°21	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
96	P100	avenue Saint Exupéry, face au n° 23	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
97	P100	rue Jean Jaures, face au 86 bis	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	

Légende
 *Etat
 *Anomalie
 *Accès
 *Signalisation

✗ -Indisponible
 ✓ -Avec anomalies
 ✗ -Non autorisée
 ✓ -Problématique

✓ -En service
 ✗ -Sans anomalie
 ✗ -Autorisée
 ✗ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Commune de Nogent sur Oise

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'allim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
98	P100	Rue Jean Jaurès entre shopi et foyer	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
99	P100	boulevard Pierre de Coubertin, sur le parking du foyer sonacotra	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
100	P100	rue Jean Jaurés, face au n°93	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible	
102	P100	rue Jean Jaurés, face au n°144	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
103	P100	rue Richard Wagner, face au n°11	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
104	P100	rue John Kennedy, face au n°7	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
105	P100	rue Edouard Herriot, face au n°26	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
106	P100	rue du Docteur Roux, face au n°19	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
107	P100	rue Emmanuel Chabrier, angle allée G.Bizet	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
108	P100	impasse maurice ravel	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
110	P100	avenue Saint Exupéry, angle ambroise paré	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
111	P100	3 avenue St Exupery, face RPA	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		prevoir coffre composite
112	P100	18 allée du Bellay	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
113	P100	rue Blaise Pascal, angle rue descartes	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
114	P100	avenue Saint Exupéry, angle rue houbigant	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
115	P100	rue Gambetta, entre n°2 et n°4	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
116	B100	rue Chateaubriand, face au n°05	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation Manque plaque	
117	P100	avenue Saint Exupéry, angle rue rabelais	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
118	P100	avenue de l'Europe, face magasin leader price	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Probleme d'accès Parking VL devant	
119	P100	Parking Norauto en bordure de la D1016	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
121	P100	allée de Copenhague, angle allée du luxembourg	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
122	P100	Parc de la Vallée, face au bat les ajoncs	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	ras	
128	P100	rue Thomas Edison, face ets el picaro	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	hydrant trop près de la clôture	

Commune de Nogent sur Oise

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
129	P100	rue Thomas Edison, face ets Riche et Sébastien	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
130	P100	rue Carnot, face au n°148	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
131	P100	rue Carnot, angle rue demagnez	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
132	P100	rue Louis Armand, angle rue de creil	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
133	P100	04 rue de Paris	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
134	P100	rue de verdun, angle rue marceau	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
135	P100	Rue de Verdun, face au frêt SNCF Face au n°5	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	potreau arraché suite à avp	
136	P100	05 Rue Gambetta	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
137	B100	Rue Gambetta, face au n°6	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
138	P100	Rue Gambetta, face au n°10	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
139	P100	Rue Carnot, angle impasse du petit marais	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
140	B100	Rue Ader, face au n°13	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
141	P100	Rue de Verdun, face au bât SNCF	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
142	B100	Rue Daniel Cuvelier, angle rue claude peroche	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
145	P100	Rue du Clos Barois, angle quai d'amont	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
146	P100	Rue du Clos Barois, face aux entrepôts	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
147	P100	Rue Charles Somasco, face au ets cemex	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	3 joints HS	
148	B100	Rue Thomas Edison, face ets lenormand	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	PI remplacé par une BI travaux effectué paria lyonnaise des eaux	
149	P100	08 Rue Ampere, face au bât les peulpiers	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
150	B100	15 Rue Claude Bernard, angle bd branly	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
151	P100	Avenue du 08 mai 1945, angle des 3 rois	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
152	P100	rue Paul Bert, face au n°14	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
153	P100	Rue Rosemonde Gérard, face au n°4	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	

Commune de Nogent sur Oise

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
154	P100	Rue du Comte d'Archiac, à l'entrée du stade	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	ras	
156	B100	Rue Alexandre Ribot, angle rue du pont royal	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
157	P100	allée Claude Debussy angle rue Berlioz	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
158	P100	Allée du Marechal Gérard, face au centre de secours	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
164	P100	Rue Charlies somasco, face cite de la grande famille	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
165	P100	rue Désiret Veret, angle rue marcel philippe	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	végétation gênante
167	P100	rue de Lille, face au n°12	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
168	P100	Rue du General de Gaulle, face au FJT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
169	P100	Rue Louis Blanc, face ets novotech	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
170	P100	rue Gabriel Faure, face au n°02	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
171	P100	face au 76 Rue Valliere	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
172	P100	Rue Rolland Vachette face au n°106	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓		ras
173	P100	Rue Jean Monnet, sur le parking PL	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓		ras
174	P100	Rue Jean Monnet, côté bricomman face parking stockomani	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓		
175	P100	Rue Jean Monnet, derriere bricomman (livraison)	150	070/2x100	✓	✓	✓	✓		ras
177	P100	Avenue de la rotonde face au n°32	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
178	P100	Avenue de la rotonde, face au n°08	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		ras
179	P100	42 allée de la tuilerie	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
180	P100	43 Rue Pierre et Leon Montupet	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 100	
182	B100	23 rue de royaumont	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
183	P100	Impasse Anatole france angle M.Wattebled	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
187	B100	rue Saint Jean face au n°11	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓		

Commune de Nogent sur Oise

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
188	P100	rue de la Fraternité	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
189	P100	rue de la Tuilerie angle rue de la fraternité face au bât G	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
200	P100	Allée Villa Faïdherbe	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓		
201	P100	Rue Albert Jacquard, nouvelle voie dans le prolongement de l'avenue saint Exupéry	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
202	B100	38 Rue Alexandre Ribot	150	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	manque plaque de signalisation
204	P100	Avenue de l'Europe, FACE AUCHAN FLUNCH	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
205	P100	Avenue de l'EUROPE, FACE AUCHAN	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
206	P100	RUE NELSON MANDELA, AU FOND DU LOTISSEMENT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
207	P100	34 rue de Bouleux	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
208	P100	22 Rue du Paleron angle Allée de la Petite Louve	100	070/2x100	✓	✓	✓	✓		
209	P100	AVENUE DE L'EUROPE, COMPLEXE SPORTIF GEORGES LENNE (face aux des vestiaires)	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
210	P100	rue Edouard Herriot face au gymnase du collège Herriot	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
211	P100	Boulevard Pierre de Coubertin, GYMNASÉ Marie-Curie	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
212	P100	Rue Hélène Boucher, à côté de la crèche Carnot	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
213	COUR	Quai d'Amont, Face établissement VEOLIA		✓	✓	✓	✓		
214	COUR	Quai d'Amont, Face établissement VEOLIA		✓	✓	✓	✓		

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Commune de Nogent sur Oise

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
215	P65	rue d'Amiens	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
216	P100	rue auguste rodin, derrière la résidence Camille Claudel	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
217	B100	face 46 champs de bouleux	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	
218	B100	rue Albert Jacquard, après le pont à gauche	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
219	B100	Rue des Ouvriers Fondateurs, anciennement parking Forclum	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation



- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique



- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème



- Non conforme en service